



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ ๑ ๕.๖.๕๙

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี..... ตามบันทึก  
จำนวน ..... 3 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	230 kV	13 มิ.ย.64	07.30 น.	16.30 น.	เพื่อทำความสะอาดลูกถ้วยและ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมุลนก	-	-
	BP2-NCS No.1				ควบคุมโหลดไม่เกิน 200 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งานกิจวัตร Switching หม้อแปลง 637

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 13 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 762

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กิ่งประโคน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทยอว.ก.๕ ฝั่ง

5 มิ.ย. 6๔

นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
อ.ก.ป.บ.(ก3)  
๐๖๓/กษ.๕๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. นพ.๕๖, กปร.๕๖๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี) .....


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ผคฟ.01-(rev.03/2560)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (กฟผ.)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มิ.ย. 64	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทำความสะอาดลูกถ้วยและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก		ตามใบขอปฏิบัติงาน	762/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	5 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>ย้ายสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และ สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟทางด้าน สามพราน 1</b>						
3	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	<b>แจ้ง กฟผ. ควบคุมโหลด ไม่เกิน 200 MW. เรียบร้อย</b>						
9	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	<b>เมื่อ กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
13	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	<b>ย้ายสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และ สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟทางด้าน นครชัยศรี 1</b>						
17	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							





## บันทึก

ที่	หจล-ส. 19363 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEAS	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	28 พฤษภาคม 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2 - นครชัยศรี วงจร 1

อุปกรณ์ - 230 KV BP2-NCS No.1

งานที่ทำ - ทำความสะอาดลูกถ้วยและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมูลนก

หมายเหตุ - ขอ Keep Load ที่ สฟ.นคส ไม่เกิน 200 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.