



โทรสารขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมช.(กป.) ๓๕๗ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายเกิดพงษ์ วงษ์พันธ์ทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ณะวังจู

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อดมข.

ด้วย กฟส.อดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ. ดมข.๓ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA๐๑	๕ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี	DIS ชั่วคราวหน้า ๗-๑๑ ขางเกาะ	DMA๐๑S-๐๓ บ้านยุติธรรม	นายประสาน ฯ โทรศัพท ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในบริเวณสามเหลี่ยมวงเกาะ มีสิ่งตรงข้ามทางเข้านามยุติธรรม ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ. โทร ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมเจตน์ ณะวังจู)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อดมข.

สำนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผสฟ.) กฟท.๓

เขียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผสฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DMA๐๑ จาก บริเวณทางนำ 7-11 ถึง DMAIS-๐3
ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 764/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย ภาณุ ภาณุช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ฯ ภาณุช้อย

สำนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟท.-๑๐๖

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นาย นวินทร์ อังสวณิช
๐๘๐.๕๓๖ ๖๖๖)

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน


แผนผังแบบ 1 แผน

ผสฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวหน้า 7-11 ยางเกาะ- DMA01S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 764/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนัส ทองย้อย			วันที่	3 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสมรินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนัส 2. นายฤกษ์ศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
1	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
2	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
ย้ายโหลด DMA01 บางส่วนไปรับไฟจาก DMA02							
4	DMA01S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ตมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมวัดด่านมะขามเตี้ย
5	DMA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.		DIS ปากทางบ้านยูติธรรม
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
7	DIS ชั่วคราว วงจร DMA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.		DIS 7-11 ยางเกาะ
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข. รับทราบ							
แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1							
แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2							
แจ้ง กฟส.ตมข. ให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้							
12	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
13	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด							
15	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
16	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
19	DIS ชั่วคราว วงจร DMA01	ปลด	สับ		ตมข.		DIS 7-11 ยางเกาะ
ย้ายโหลด DMA01 บางส่วนกลับคืนจาก DMA02							
21	DMA01S-03	ปลด	สับ		ตมข.		DIS ปากทางบ้านยูติธรรม
22	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมวัดด่านมะขามเตี้ย
23	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
24	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ฝังตัวไฟฟ้าวันที่ 5 มิ.ย. 2564

เวลา 08.30-17.00 น.

