



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.(ปบ) ๒๙๒๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์นันท พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 พ.ค. 67

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สก. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปลดสาย SF๖ เพื่อเปลี่ยนทดแทน VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMG๐๙	๓๐ พ.ค.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ย้ายโหลดปลดสาย SF๖ เพื่อเปลี่ยนทดแทน VT ชำรุด	(OPEN) SMG๙S-๐๒	-	นายจิรวัดน์ บุญ พร้อม โทร.๐๘๖- ๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMG๑๐	๓๐ พ.ค.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		(OPEN) SMG๑๐S-๐๒	-	
๓	EKA๐๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		(OPEN) EKA๗S-๐๓	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SM609 จาก SM69S-02 ถึง SM69S-02
ในวันที่ 30 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 765/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SM610 จาก SM610S-02 ถึง SM610S-02
ในวันที่ 30 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ EKA07 จาก EKA7S-03 ถึง EKA7S-03
ในวันที่ 31 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศัทกร โทลิ่งหนี่ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ บุญช่วย


(นายพิศัทกร โทลิ่งหนี่)
วทก.4 แทน นนคพ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ - - - - -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - - - - - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMG09S-02, SMG10S-02, EKA07S-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30,31 พ.ค 67 ระหว่าง 10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ เปลี่ยน VT ตามใบขอปฏิบัติงาน 765/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 30 พ.ค. 67 : เปลี่ยน VT SF6 รหัส SMG09S-02 และ SMG10S-02						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
4	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
5	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
6	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
7	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
8	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
9	ย้ายโหลด SMG10 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMG05						
10	SMG05S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 เลยก บ.ซิสเต็ม
11	SMG10S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 สามแยก ช.เล้าเปิด
12	ย้ายโหลด SMG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMG08						
13	SMG08S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.ชานไทย
14	SMG09S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 สามแยก ช.เล้าเปิด
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
18	****ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF AUTO RECLOSE SMG05,08,09,10 ไว้****						
19	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
20	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 30 พ.ค. 67							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟส.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
23	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
24	ย้ายโหลด SMG09 บางส่วน คืนจาก SMG08						
25	SMG09S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 สามแยก ช.เล้าเปิด
26	SMG08S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บ.ชานไทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด SMG10 บางส่วน คีนจาก SMG05						
28	SMG10S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 สามแยก ซ.เล้าเปิด
29	SMG05S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6 เลย บ.ซิสเต็ม
30	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
31	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
32	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
33	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
34	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
35	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 30 พ.ค. 67</u>							
36	วันที่ 31 พ.ค. 67 : เปลี่ยน VT SF6 รหัส EKA07S-03						
37	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
38	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
39	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
40	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
41	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
42	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก EKB02						
43	EKA07S-19	ปลด	สับ		สค.		SF6 คลองห้วยลิง
44	EKA07S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 สงวนไทยเก่า
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
48	****ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF AUTO RECLOSE EKA07 และ EKB02 ไว้****						
49	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
50	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 31 พ.ค. 67</u>							
51	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟส.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
52	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
53	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
54	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน คีนจาก EKB02						
55	EKA07S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 สงวนไทยเก่า
56	EKA07S-19	สับ	ปลด		สค.		SF6 คลองห้วยลิง
57	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
58	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
59	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
60	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
61	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 31 พ.ค. 67</u>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(ก๓)

ถึง กฟส.สค., สค.๒(บพว.), กทบ., กล., บนจ.,

กบฟ.(ก๓), และคลังพัสดุสมุทรสาคร

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๙๖๓ /๒๕๖๗ วันที่

เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรอุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๒๒KV สัญญาเลขที่ กบร.(ชท) ๐๐๘/๒๕๖๕
ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนกิจห่อแปลงไฟฟ้า (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)

เรียน ผจก.กฟส.สค., สค.๒(บพว.), กทบ., กล., บนจ., อก.บฟ.(ก๓), และ ทผ.คพ.สมุทรสาคร

ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๖๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กบข.(ก๓) ได้จัดสรร
อุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๓ Phase ๒๒KV/๑๑๐-๒๒๐V RCS ๕๐๐VA รหัสพัสดุ ๑-๐๔-๐๐๗-๓๐๑๑
สัญญาเลขที่ กบร.(ชท) ๐๐๘/๒๕๖๕ ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนกิจห่อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒๒ ชุด ให้คลังพัสดุ
สมุทรสาคร (ตามเอกสารแนบ) นั้น

กบข.(ก๓) ขอแจ้งจุดติดตั้งอุปกรณ์ RCS (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)
เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวไปสับเปลี่ยนทดแทน Voltage Transformer (VT) ผลิตภัณฑ์ Young-hwa และ
ผลิตภัณฑ์อื่น รวม ๑๖ ชุด ดังนี้

ลำดับ	รหัสสั่งการ	พื้นที่ กฟส.	GPS_Lat	GPS_Long	สถานที่ติดตั้ง
๑	SMA๐๗S-๐๓	สมุทรสาคร	๑๓.๕๘๘๕๕๕๕๔๙	๑๐๐.๒๘๐๔๕๖๒	ปากซอยเล่าเปิด
๒	SMG๐๙S-๐๒		๑๓.๕๘๘๘๓๐๗	๑๐๐.๒๙๖๘๗๒๔	ปากทางซอยเล่าเปิด
๓	SME๐๒S-๐๖		๑๓.๕๑๕๙๑๕๓๑	๑๐๐.๑๕๗๐๒๘	ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
๔	EKA๐๗S-๑๕		๑๓.๕๗๖๕๑๐๖๘	๑๐๐.๒๙๙๖๗๓๗	ปาก ช.ทรัพย์มหาโชค
๕	SMG๑๐S-๐๒		๑๓.๕๘๘๘๙๘๕๐๐	๑๐๐.๒๙๖๘๔๕๓๐๐	สามแยกเล่าเปิด
๖	EKB๐๓S-๐๒		๑๓.๕๕๕๖๔๕๐๐๐	๑๐๐.๒๘๗๑๑๒๘๐๐	ปากซอยน้ำเก็ก
๗	EKA๐๗S-๑๙		๑๓.๕๗๓๙๕๓๘๐๐	๑๐๐.๒๙๕๖๖๙๙๐๐	คลองหวายลิง
๘	EKB๐๖S-๐๕		๑๓.๕๖๒๑๓๒๕๐๐	๑๐๐.๓๑๒๖๔๘๕๐๐	หน้าวัดบ้านขอม (สฟฟ.เอกชัย๒ชค.)
๙	EKA๐๗S-๐๓		๑๓.๕๘๔๐๒๒๗	๑๐๐.๓๑๕๗๘๑๔	สงวนไทยเก่า
๑๐	BNP๐๔S-๑๒	สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)	๑๓.๖๓๔๕๐๗๑๙	๑๐๐.๑๙๔๔๘๘๓๓	ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัด สวนส้ม
๑๑	BNP๐๑S-๑๑		๑๓.๕๕๗๕๓๙	๑๐๐.๑๒๕๘๓๒	ตรงข้ามหมู่บ้าน CK Ville
๑๒	SME๐๗S-๐๘	กาหลง	๑๓.๔๙๓๓๓๑๑๕	๑๐๐.๑๒๓๐๗๓๖	ตรงข้ามวัดกาหลง วงจรล่าง
๑๓	SME๐๗S-๐๔		๑๓.๔๘๙๘๑๙๘๘	๑๐๐.๑๒๑๖๖๕๘	ปากซอยคอกม้า
๑๔	SME๐๔S-๐๖		๑๓.๔๙๓๐๒๓๘๘	๑๐๐.๑๒๒๘๘๖๔	ตรงข้ามวัดกาหลง วงจรบน
๑๕	PMB๐๑S-๐๒	กระทุ่มแบน	๑๓.๗๘๖๘๕๓๙	๑๐๐.๒๙๙๔๕๐๑	ตึกขาวตรงข้ามปั้ม ESSO
๑๖	SMX๐๒S-๐๓	บางน้ำจืด	๑๓.๖๐๕๖๑	๑๐๐.๓๕๙๐๒	ถนนเรียบคลองบางน้ำจืด หน้าโบสถ์ศรีจักร

/ดังนั้น กบข.(ก๓)