



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๗๔๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|--|---------------------------------|
| ๑ | BEA ๔YB-๐๑ | ๔ มิ.ย. ๖๗ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | ปลด Breaker ๑๑๕ KV BEA๔YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Alarm Low SF๖ Gas | นายพิริยะ ภูถนอง ๐๘๑-๙๘๑๙๐๕๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพตล ตีลลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BEA495-01 ถึง BEA445-02
ในวันที่ 4 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 769/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.๓ ๑๑๐๑

(นายอรุณศรี อรุณพงษ์)
๒๐ ก. 5 11๓๓ ๓๓๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓๐

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BEA04YB-01 สถานีไฟฟ้าบางเลน 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 มิ.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไข Alarm Low Gas ตามใบขอปฏิบัติงาน 769/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกษิษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BEA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BEA | | |
| 3 | BEA0BYS-01 | ปลด | สับ | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 4 | BEA0BYS-02 | ปลด | สับ | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 5 | BEA0BYB-01 | ปลด | สับ | | SMK | CB | 115 เควี สแปร์ |
| 6 | BEA0BYB-01 | สับ | ปลด | | SMK | CB | 115 เควี สแปร์ |
| 7 | BEA04YS-03 | ปลด | สับ | | BEA | | ใบมิด 115 เควี ทรานสเฟอร์ |
| 8 | BEA0BYB-01 | ปลด | สับ | | SMK | CB | 115 เควี สแปร์ |
| 9 | BEA04YB-01 | สับ | ปลด | | BEA | CB | 115 เควี |
| 10 | BEA04YS-01 | สับ | ปลด | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 11 | BEA04YS-02 | สับ | ปลด | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 12 | แจ้งสถานีไฟฟ้าบางเลน 1 โอนฟั่งชั้นไปที่ BEA0BYB-01 | | | | | | |
| 13 | BEA04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BEA | | |
| 14 | แจ้งกสฟ.ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 15 | แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงาน BEA04YB-01 ได้ | | | | | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% | | | | | | | |
| 16 | หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงาน BEA04YB-01 เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 17 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 18 | BEA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BEA | | |
| 19 | BEA04YS-01 | ปลด | สับ | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 20 | BEA04YS-02 | ปลด | สับ | | BEA | | ใบมิด 115 เควี |
| 21 | BEA04YB-01 | ปลด | สับ | | BEA | CB | 115 เควี |
| 22 | BEA0BYB-01 | สับ | ปลด | | SMK | CB | 115 เควี สแปร์ |
| 23 | BEA04YS-03 | สับ | ปลด | | BEA | | ใบมิด 115 เควี ทรานสเฟอร์ |
| 24 | แจ้งสถานีไฟฟ้าบางเลน 1 โอนฟั่งชั้นกลับไป BEA04YB-01 | | | | | | |
| 25 | BEA04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BEA | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | |



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง อภ.สพ.(ก.3)
 ชื่อผู้รับ นายพิชญนันท์ พจิราสุวรรณกุล ตำแหน่ง อภ.บ.บ.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อภ.บ.ส. ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
 เลขที่ กส.จทว.1012/2567 วันที่ 2 มิ.ย. 2567 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Voltage Transformer ระบบ 115kV กรณีแรงดัน
 ด้าน Secondary ผิดปกติ และตรวจสอบ Circuit Breaker ระบบ 115 kV กรณี Gas SF6 รั่วซึม เขต กฟภ.3 ในวันที่
 4-10 มิ.ย. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

| สถานีไฟฟ้า | วันที่ปฏิบัติงาน | อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการ Switching |
|------------|------------------|--|--|
| บางเลน 1 | 4 มิ.ย. 67 | ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115kV รหัส 4YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม | ปลด CB115kV รหัส 4YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115kV รหัส BYB-01 |
| ยูทอง | 5 มิ.ย. 67 | ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115kV รหัส 2YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม | ปลด CB115kV รหัส 2YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115kV รหัส BYB-01 |
| พุทธมณฑล 2 | 7 มิ.ย. 67 | ขนย้ายอะไหล่ VT115kV จำนวน 1 ชุด จาก กส.(ก.) ไปที่ สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2 | ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ |
| | 8 มิ.ย. 67 | ทดสอบอะไหล่ VT115kV จำนวน 1 ชุด ที่จะนำตามติดตั้งที่ 115kV Main Bus | ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ |
| | 9-10 มิ.ย. 67 | รื้อถอน/ติดตั้ง VT115kV รหัส BYB-01 เฟส C | ดับไฟ 115kV Main Bus |

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กส. จึงขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กส.พ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)
โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายพิริยะ กุลสนอง ทม.จล. กส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
2. นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ พชง.7 ผจล. กส.
3. นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ชชง. ผจฉ. กส.
4. นายประดิษฐ์ กำคำ พชร.(บ) ผบส.
5. นายศราวุธ ห้อยมา พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี)
 อภ.บ.ส.

FM-กส.-ผบส.-06
 แก้ไขครั้งที่ 0

SCAN ส่ง