



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓. กษ. (รล) ๑๖๗๐/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline
3 ธ.ย. 64

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขระบบ SCADA สถานีไฟฟ้า ท่าวทราย.๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	12VB-01, 14VB-01	๕ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA แสดงค่า ANALOG ติด P	OPEN BREAKER, TRUCK OUT	ปลดใบมีด RISER POLE, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล.กษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMS 1/๖ จาก TMS 14VB-01, 12VB-01 ถึง 14S-01, 12S-01
ในวันที่ ๐5-๐6-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐9.3๐ น. ถึง 1๖.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 770

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สง
1 ธ.ย. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ me สาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑๑

อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สมพร ธานีบุตร
(๐๙๖.7 แทน ผ.ค.ฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี TMS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ./ท.ผ. ๓๐ พ.ค. ๖๔

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

สถานีฯ THS

กำหนดวันที่ทำงาน

05/06/2564

เวลา 09.30

น.

ถึง

05/06/2564

เวลา 16.30

น.

ผู้ขอทำงาน

กษ. (ก.)

งานที่ทำ

แก้ไข OLTC SHS OA

ตามใบขอปฏิบัติงาน

770/2564

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทรัพย์สุข

วันที่

2 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบสวิตชิงโดย

กษพส

วันที่

2 มิถุนายน 2564

อนุมัติสวิตชิงโดย

(ลายเซ็น)

วันที่

2 มิถุนายน 2564

สั่งทำสวิตชิงโดย

- นายพรชรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา
- นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร
- นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SHS							
1	ย้ายโหลด THS12 ไปรับไฟจาก THS04						
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
3	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
5	THS12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
6	THS12S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
7	THS12VB-01	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
8	ย้ายโหลด THS14 ไปรับไฟจาก THS09				ศุนย์ฯ		
9	THS09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
10	THS14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
11	THS14S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.บางกอกฟลอย
12	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
13	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
14	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
15	THS12S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS Pot Head
16	THS14S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS Pot Head
17	THS12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
18	THS14VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
19	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
20	THS09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
21	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
22	THS09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
23	THS12VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		
24	THS14VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		
25	THS12S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pot Head
26	THS14S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pot Head
27	ย้ายโหลด THS14 คืนจาก THS09						
28	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
29	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
30	THS14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		#N/A

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	THS14S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.บางกอกฟลอย
32	THS09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
33	THS14VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
34	ย้ายโหลด THS12 คีนจาก THS04				ศูนย์ฯ		
35	THS12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
36	THS12S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
37	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
38	THS12VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
39	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
40	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							