



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
1 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๔ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานเบรกเกอร์ ๒๒ KV ที่สถานีไฟฟ้า ท.๓  
ทราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๑ มิ.ย. ๖๔	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลด CB 22 KV รหัส THS1VB-01 ที่สถานีไฟฟ้าทำ ทราย๑			นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

๒๘ พ.ค. ๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THS01 จาก THS01VB-01 ถึง .....

ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 773

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ดันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ผ.บ.บ. ดันภูมิประเทศ  
1 มิ.ย. 64

สทพร ดันภูมิประเทศ  
(๐๙๖.๗ ๓๓๓ ๓๖.๑๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๑.๕๐

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ท.ทราย 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท่าทราย 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-มิ.ย.-64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	773/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ		วันที่	31 พฤษภาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 พฤษภาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 พฤษภาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<div style="text-align: center;">                         1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)                      2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)                      3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)                 </div>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด THS01 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SMB11						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
3	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 1 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 5.0 MW
6	THS01S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
7	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
8	THS01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
9	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
10	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
11	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		- -
12	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ THS01VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
14	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
15	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- -
16	THS01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
17	THS01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- -
18	THS01S-02	สับ	ปลด		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
19	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
20	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		- -
21	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
22	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		- -
สิ้นสุด Switching							