

ไม่ต่อออกแล้ว

777/๒



บันทึก

ที่	หจล-ส. 19162 /2564	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอดับไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA .	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	1 มิถุนายน 2564		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4
อุปกรณ์	SN4-115 kV.Main Bus No.1
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แรก, 2 Year Inspection, Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	พิจารณาย้ายโหลดออกบางส่วนที่ กรณี SN4-115 kV Main bus ที่เหลือ Trip กระทบไฟฟ้าดับที่สพ. SM และ SN4-115 kV Line to PEA วงจร 1
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 06 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 06 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	หจล-ส. 19166 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	1 มิถุนายน 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4
อุปกรณ์	SN4-115 kV.Main Bus No.2
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แดก, 2 Year Inspection, Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	พิจารณาย้ายโหลดออกบางส่วนที่ กรณี SN4-115 kV Main bus ที่เหลือ Trip กระทบไฟฟ้าดับที่สฟ. SM และ SN4-115 kV Line to PEA วงจร 1
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ไม่ตัดออกจริง
สม.กฟภ.
777/64