



Switching Deadline
วันที่ 17 มี.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๒๒ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Electrical Test ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SN2 2232	SMB3BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนครินทร์ อังสนาวดี ตำแหน่ง วิศวกร ๕ ผคฟ.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT3A จาก SN2-2232 ถึง SMB3BVB-01
ในวันที่ 22 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 778

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทอณฺเฐน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนครินทร์ อังสนาวดี

(นายนครินทร์ อังสนาวดี)
๑๑๑5 มว. นร. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจพ. 1 (สถานี SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SN2-KT3A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 มิ.ย. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Electrical Test ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 778/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโอท ทองย้อย วันที่ 12 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอท (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนสถานีฯสมุทรสาคร 2 ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load= 15.0 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load= 23.8 MW
4	**ย้ายโหลด SN2-KT3A ไปรับไฟจาก SN1-KT2A**						
5	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
6	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 3
7	**เมื่อ กฟผ. พร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.**						
8	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	INCOMING 3
11	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
12	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานที่ SN2-KT3A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานที่ SN2-KT3A แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนสถานีฯสมุทรสาคร 2 ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB	-	INCOMING 3
17	**เมื่อ กฟผ. พร้อมจ่ายไฟ SN2-KT3A**						
18	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
19	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
20	**ปรับแรงดัน SN2-KT3A ไว้ที่ 22.7 เควี**						
21	**ย้ายโหลด SN2-KT3A กลับคืนจาก SN2-KT2A**						
22	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	INCOMING 3
23	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
24	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก


ที่	ทจล-ส. 19213 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.	
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	1 มิถุนายน 2564	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SN2-KT3A (SN2-7092, 2232 พร้อม DS)
งานที่ทำ	Electrical Test ติดตามผลค่า % impedance & Capacitance, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 22	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2564	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 22	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายยงยุทธ สีขาว)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
 กองควบคุมระบบ
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
 โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
 โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
 ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.