



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 มิ.ย. 67

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๗๓๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอย้ายจุดติดตั้ง DIS เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสินค้าคร...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA09	๖ มิ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายจุดติดตั้ง DIS SXA๙S-๐๕ เร่งด่วน	SXA๙S-๐๕	SXA๙S-06	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรสวัสดิ์ สรวงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๘๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SXA9 จาก SXA๙S-05 ถึง SXA๙S-06
ในวันที่ 6 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 781/67
พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศรีณรงค์ สวณพันธ์


(นายศรีณรงค์ สวณพันธ์)
๐๘๓.๔ | ๓๓๓ น.ค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. 
อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ.๐๓ (rev.๐๓/๒๕๖๖)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ประตีสยามนิคมสินสาคร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	6 มิ.ย. 67	16.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง DIS (SXA09S-05 ประตีสยามนิคมสินสาคร) ตามใบขอปฏิบัติงาน 781/2567			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	31 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสุกฤษดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=0.4MW.
5	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=6.1MW.
6	ย้ายโหลด SXA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA09						
7	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
8	SXA09S-05	ปลด	สับ		คกข.	DIS	ประตีสยามนิคมสินสาคร
9	SXA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	UG	เลย์บ.เอเพ็กซ์
10	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	ขนานบัส
11	เมื่อชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการย้ายจุดติดตั้ง DIS รหัส SXA09S-05 ประตีสยามนิคมสินสาคร ได้						
13	คง Manual SXA09VB-01 ไว้ขณะชุดขอทไลน์ปฏิบัติงาน						
14	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
15	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
16	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้ง กฟส.คกข.ตรวจสอบ DIS รหัส SXA09S-05 ประตีสยามนิคมสินสาคร ให้อยู่สถานะ "สับ"						
19	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
20	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
21	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
22	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
23	ย้ายโหลด SXA01 กลับจาก SXA09						
24	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
25	SXA09S-06	ปลด	สับ		คกข.	UG	เลย์บ.เอเพ็กซ์
26	SXA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ประตีสยามนิคมสินสาคร
27	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	ขนานบัส
28	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
29	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
30	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง ผจก.กฟฟ.คกช.

เลขที่ ก.๓ คกช.(กส)

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งความต้องการใช้ชุดห้อยทไลน์ร่วมปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟฟ.คกช. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผกส. มีความประสงค์ขอชุดห้อยทไลน์ร่วมปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ปีกเสาแชนไลน์	จำนวน	-	ตัน
๒. ติดตั้ง,รื้อถอน อุปกรณ์ประกอบหัวเสา	จำนวน	-	ชุด
๓. ติดตั้ง,รื้อถอน DIS.SW. , LB.SF.๖	จำนวน	๑	ชุด
๔. ติดตั้ง,รื้อถอน CABLE SPACER	จำนวน	-	ชุด
๕. เชื่อมสายแรงสูง(DDE,BA)	จำนวน	-	จุด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายให้เบิกจากเลขที่ใบสั่งงาน ดังนี้

๑. หมายเลขใบสั่งงาน ๑๓๐๐๐๑๔๙๙๖๕ ชื่องาน ยน.บริษัท ซีแอลซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ้างเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายประวิทย์ ครั่งพานิชย์)

ผ.ก.ส.

ผ.ป.บ.

เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ผจก.กฟฟ.คกช.

ผกส.

โทร. ๑๕๗๕๐

โทรศัพท์. ๐๓๔- ๘๗๐-๐๓๔