



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
4 มิ.ย. 64

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายเลอพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2 KT4A	5 มิ.ย. 64	07.30	16.30	แก้ไขจุดต่อร้อน และติดตั้ง Barrier ป้องกันสัตว์	BP2 2222	BP2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสกลพร ตันติเดชศรีกิจ ตำแหน่ง วศก.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2-KT4A จาก BP2-2222 ถึง BFB 2 BVB-01
ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 782

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษณพชร สีขาว

3 มิ.ย. 64

นายเลอพงษ์ วงษ์จันทร์
(นายเลอพงษ์ วงษ์จันทร์)
วศก. กฟผ. ๓๐๐.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๓๐๐.๐๗.
อก.บช.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี BFB)


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) KT4A						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 64	เวลา	07.30 น.	ถึง	5 มิ.ย. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนและติดตั้งอุปกรณ์กันสั้ว		ตามใบขอปฏิบัติงาน	782/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	4 มิถุนายน 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 15.3 MW
2	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 29.7 MW
3	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 23.1 MW
4	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.1 MW
5	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		โหลด 31.5 MW
6	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		โหลด 25.6 MW
7	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		โหลด 2.8 MW
8	BPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		โหลด 5.8 MW
9	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		โหลด 5.8 MW
10	BPA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		โหลด 7.2 MW
11	BPB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		โหลด 7.6 MW
12	BPB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		โหลด 8.7 MW
13	BPB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		โหลด 7.5 MW
14	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		โหลด 8.0 MW
15	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.1 MW
16	BPA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.	SCADA	R หนองกบ
17	ย้ายโหลด NPV01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NPV10						
18	NPT06S-08	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 โป้ธิ์ทอง
19	NPT03S-22	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ค.คนล้างรถ
20	ย้ายโหลด BPA01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NPV01						
21	NPV01S-12	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รั้นลูงลอย
22	BPA01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าแลคตาซอย
23	ย้ายโหลด BPB10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA01						
24	BPA01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
25	BPB10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 อู่ก้วหน้า (วงจรล่าง)
26	ย้ายโหลด BPA06 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA01						
27	BPA06S-04	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อบต.หนองกบ
28	BPA06R-01	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	R หนองกบ
29	ย้ายโหลด BPB04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA06						
30	BPA06S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อู่ก้วหน้า (วงจรบน)
31	BPB04S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 เจริญกิจ (วงจรบน)
32	ย้ายโหลด BPB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	BPA02S-09	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 เพ็ญวิวัฒน์ (วงบน)
34	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงบน)
35	ย้ายโหลด BPB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA04						
36	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงล่าง)
37	BPB01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ร้านไก่โอง
38	ย้ายโหลด BP2-KT4A ไปจ่ายจาก BP2KT6A						
39	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ขนานบัส
40	BPB02BVB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ Incom.2
41	BPB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		เบรกเกอร์ Incom.2
42	BP2-2222	สับ	ปลด		EGAT		
43	BP2-2227	สับ	ปลด		EGAT		
44	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ						
45	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
46	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
47	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
49	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
50	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
51	BPA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
52	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
53	BPA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
54	BPB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
55	BPB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
56	BPB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
57	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		
58	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		
59	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
60	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
61	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
62	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
63	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
64	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
65	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
66	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
67	BPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
68	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
69	BPA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
70	BPB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
71	BPB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
72	BPB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
73	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		
74	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		
75	BPB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		เบรกเกอร์ Incom.2
76	BP2-2227	ปลด	สับ		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
77	BP2-2222	ปลด	สับ		EGAT		
78	ย้ายโหลด BP2-KT4A กลับจาก BP2KT6A						
79	BPB02BVB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ Incom.2
80	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ขนานบัส
81	ย้ายโหลด BPB08 (บางส่วน) กลับจาก BPA04						
82	BPB01S-06	ปลด	สับ		บปง.		ร้านไก่โอ่ง
83	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	อสร. (วงล่าง)
84	ย้ายโหลด BPB08 (บางส่วน) กลับจาก BPA02						
85	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	อสร. (วงบน)
86	BPA02S-09	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	เพ็ญวิวัฒน์ (วงบน)
87	ย้ายโหลด BPB04 (บางส่วน) กลับจาก BPA06						
88	BPB04S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	เจริญกิจ (วงจรบน)
89	BPA06S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	อุ๊ก้าวหน้า (วงจรบน)
90	ย้ายโหลด BPA06 (บางส่วน) กลับจาก BPA01						
91	BPA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปง.	SCADA	R หนองกบ
92	BPA06S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 อบต.หนองกบ
93	ย้ายโหลด BPB10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA01						
94	BPB10S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อุ๊ก้าวหน้า (วงจรล่าง)
95	BPA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 โรงสี
96	ย้ายโหลด BPA01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NPV01						
97	BPA01S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าแลคตาซอย
98	NPV01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 ร้านลุงลอย
99	ย้ายโหลด NPV01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NPV10						
100	NPT03S-22	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ค.คนล้างรด
101	NPT06S-08	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 โพธิ์ทอง
102	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
103	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
104	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
105	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
106	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
107	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
108	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
109	BPA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
110	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
111	BPA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
112	BPB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
113	BPB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
114	BPB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
115	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		
116	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		
117	BPA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.	SCADA	R หนองกบ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 19431 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2

อุปกรณ์ - BP2-KT4A [115 / 22 KV 40 MVA] (BP2 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้อุปกรณ์ BP2-2223, 2227 และ ติดตั้ง Barrier ป้องกันสัตว์ BP2-2225

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 05 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 05 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2427

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.