



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกท.(ปน) ๙๓๓/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 มิ.ย. 67

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๗ มิ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๙S-๐๒	เปิดใบมีด	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๙ HOT LINE กระเช้า
๒	SMF04	๗ มิ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๙S-๐๓	เปิดใบมีด	
๓	SMF09	๗ มิ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๙S-๐๘	เปิดใบมีด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพนันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF03 จาก SMF35-02 ถึง SMF35-02
ในวันที่ 7 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 782/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMF04 จาก SMF45-03 ถึง SMF45-03
ในวันที่ 7 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิงภกร โปธิ์พันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย ธีรดาสม งามวิจิตร

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.คคฟ.
อก.วว.(ก.๓)

(นาย พิงภกร โปธิ์พันธ์)
วคก.4 11๓6 นพคฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMF03S-02 และ SMF04S-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 มิ.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คคช. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 782/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒน์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัทรา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 4.0 MW
5	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.0 MW
6	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.5 MW
7	SMF04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 7.0 MW
8	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF01						
9	SMF03S-13	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 โค้งยายขาว
10	SMF03S-11	สับ	ปลด		คคช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงคลองกระโจน
11	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF02						
12	SMF02S-08	ปลด	สับ		คคช.		DIS โค้งตาค้าง
13	SMF03S-04	สับ	ปลด		คคช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดเจษ
14	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF04						
15	SMF03S-03	ปลด	สับ		คคช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
16	SMF03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS ปากคลองหล่ม
17	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-02 ได้						
18	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMF03 และ SMF04 ไว้						
19	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1
20	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2
21	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB
22	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ***							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-02 แล้วเสร็จ						
24	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1
25	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2
26	- ย้ายโหลด SMF04 บางส่วน ไปจ่ายจาก SMF03						
27	SMF03S-02	ปลด	สับ		คคช.		DIS ปากคลองหล่ม
28	SMF04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS ปากคลองหล่ม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF04S-03 ได้							
30	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMF03 และ SMF04 ไว้							
31	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1	
32	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่2 ***								
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMF04S-03 แล้วเสร็จ							
34	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1	
35	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2	
36	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB	
37	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB	
38	- ย้ายโหลด SMF04 บางส่วน กลับจาก SMF03							
39	SMF04S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ปากคลองหล่ม
40	SMF03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	ก่อนถึงแก้มลิง
41	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน กลับจาก SMF02							
42	SMF03S-04	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6	ปากทางวัดเจษ
43	SMF02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	โค้งตาเคี้ยว
44	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF01							
45	SMF03S-11	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6	ก่อนถึงคลองกระโจน
46	SMF03S-13	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6	โค้งยายขาว
47	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1	
48	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2	
49	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
50	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
51	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
52	SMF04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								