



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 มิ.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 2..... ตามบันทึก
จำนวน 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2 70122	6 มิ.ย. 64	07.30	12.30	แก้ไขจุดต่อร้อน	BP2 70122	BP2 70127
2	BP2 70412	6 มิ.ย. 64	12.30	16.30	แก้ไขจุดต่อร้อน	BP2 70412	BP2 70417

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว..... ตำแหน่ง..... แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ..... ตำแหน่ง..... วศก.7.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2-70122 จาก BP2-70122 ถึง BP2-70127
ในวันที่ 6 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 783

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง BP2-70412 จาก BP2-70412 ถึง BP2-70417
ในวันที่ 6 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กฤษณะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หนองคาย (ส.ก.)

3 มิ.ย. 64

(Signature)
.....
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟผ. ๓๖๖, กฟผ. ๒๒๑.
อก.บช.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ. ๑ (สถานี BPB.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีบ้านโป่ง 2 กฟผ. (BP2-70122, BP2-70412) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 6 มิ.ย. 64 | เวลา | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 783/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เวลา 07.30 - 12.30 น แก้ไขจุดร้อน BP2-70122						
2	เวลา 12.30 - 16.30 น แก้ไขจุดร้อน BP2-70412						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	ย้ายโหลด NPT , ม.ศิลปากร , ม.ราชภัฏนครปฐม , บ.หลังหนันสตีล ไปรับไฟทางด้าน NCA						
5	ตรวจสอบสถานะ Close Loop BPB7YB-01, BPB9YB-01 สถานะ Close Loop อยู่						
6	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบสถานะ Lowgas LBS NCA4YS-06 ตรงข้ามวัดเสฐียร สถานะปกติ ไมโคร Lowgas						
12	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสฐียร
13	ตรวจสอบสถานะ LBS NCA4YS-06 ตรงข้ามวัดเสฐียร สถานะไขว้สีแดงทั้ง 3 เฟส						
14	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้ายโหลด PTU ไปรับไฟทางด้าน KCB						
18	KCB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PTU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้าย BP2-70122 ไปจ่าย BP2-70412						
27	ทำการ OFF INTERTRIP บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้ และ บ.เบิกไพรโครเจน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BP2-70122	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BPB02YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
33	BPB02YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
34	<u>แจ้งสถานะไฟดับให้กฟผ. ทราบ</u>						
35	BP2-70122	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BP2-70127	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
37	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	<u>ทำการ ON INTERTRIP บ.บ้านโป่งยุทธิลิตี และ บ.เบิกไพรโครเจน</u>						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
40	<u>เมื่อ กฟผ.ทำงานที่ BP2-70122 แล้วเสร็จพร้อมทำที่ BP2-70412 ต่อ</u>						
41	<u>ทำการ OFF INTERTRIP บ.บ้านโป่งยุทธิลิตี และ บ.เบิกไพรโครเจน</u>						
42	BP2-70412	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	BP2-70127	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
45	BP2-70122	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BPB02YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
47	BPB02YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
48	BPB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
51	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
52	<u>แจ้งสถานะไฟดับให้กฟผ. ทราบ</u>						
53	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
55	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	BP2-70122	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	<u>ทำการ ON INTERTRIP บ.บ้านโป่งยุทธิลิตี และ บ.เบิกไพรโครเจน</u>						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</u>							
58	<u>เมื่อ กฟผ.ทำงานที่ BP2-70122 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ</u>						
59	<u>ทำการ OFF INTERTRIP บ.บ้านโป่งยุทธิลิตี และ บ.เบิกไพรโครเจน</u>						
60	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี



บันทึก

ที่ หจล-ส. 19432, 19433 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2

อุปกรณ์ - 115 kV BP2 to PEA No.1 (BP2 70122, 70127) เวลา 07.30-12.30 น.
- 115 kV BP2 to PEA No.2 (BP2 70412, 70417) เวลา 12.30-16.30 น.

งานที่ทำ - แก้ไขจุดต่อร้อน BP2-70127, QY1A (เข้า)
- แก้ไขจุดต่อร้อน BP2-70417, QY13A, QY13B (ป้าย)

หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 06 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 06 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2427

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.