



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
8 มิ.ย. 64 วิทยุขอดับไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔

เลขที่ ก.๓.สค.(ปน.) ๒๓๓๓ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายนาโมช.แมนเหนือ

วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท).ปฏิบัตินงานแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า...กฟล.สค.ชั้น๑...จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๒	๘ มิ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ โครงการเคหะชุมชน มหาชัย	SMC๒S-๐๗ ร้านแก๊ส พระราม๒	SMC๒S-๐๘ ด้านถนนเอกชัย	นายนพศร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร.๐๘๕-๑๗๙๗๙๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณ โครงการเคหะชุมชนมหาชัย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายอำนาจ เขียนทอง...ตำแหน่ง...ทผ.ปน...โทร...๐๘๑-๙๙๕๕๒๒๑.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนาโมช.แมนเหนือ)

ตำแหน่ง...รรจก.(ท).ปฏิบัตินงานแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ 9MCO2 จาก ^{SMC29-07.} ~~โรงผลิตรวม 2~~ ถึง 9MCO2-04 ^{ดีเซล 100 วัต.}
ในวันที่ 9 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 788

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ อภิมาพร ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อำนาจ เนียมทอง.

5 มิ.ย. 64

พรวิมล ธีระ
(เอกภพธรณีวิทยา)
060. 111. 111. 011.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. สก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1. แผ่น
แผนผังแนบ 2. แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMC2S-07 (ร้านแก๊สพระราม2) - SMC2S-09 (ด้านถนนเอกชัย)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 788
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 5 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมิโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SMC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	SMC02S-07	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ร้านแก๊สพระราม2
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.ทราบ						
8	SMC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		
9	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ เวลา น.						
10	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อ กฟจ.สค.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SMC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
13	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ เวลา น.						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
16	SMC02S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS ร้านแก๊สพระราม2
17	SMC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		
18	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

กำหนดการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

2

S2S-14
ห่วยลิง

สะพานลอยการเคหะมหาชัย

SMD2S-13



ปกกานว กวางรายไฟสถอนปฏิวัติงาน

