



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.ตจ.(กป.) ๓๗๙/๑๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	๒๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่	DIS ชค. สะพาน โคกนม่	DIS ชค.คลอง 14	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๐-๕๙๘๙๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๔ เครื่อง ๑๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๒๖ ไร่
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ นิลแดง ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๐-๕๙๘๙๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ DOA06 จาก DIS ชค. สะพานโคกนม่ ถึง DIS ชค. ๓๐๐๓ 14
ในวันที่ 22 มิ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 795/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย กังกร จิตระดม: ๕๖๓๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสำเร็จ นิลแดง

(นางสาวประจักษ์ นงศิริ)
อ.ก.ร.ทพ.นช.กฟ.


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๓๐
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชค.สะพานโคกหม้อ - DIS ชค.คลอง14		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 795/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 6 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	 1. นายสุรเสวีรัตน์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ 2. นายพีรภัทร, นส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐภาณุจณ์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตจ.	SCADA	R โคกหม้อ
5	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03						
6	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	SCADA	- ขนานบัส
7	DBA03S-16	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านสระด่าน
8	DIS ชค.ไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS คลอง 1๔
9	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	SCADA	- ขนานบัส
10	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
11	DIS ชค.ไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS สะพานโคกหม้อ
12	แจ้ง กฟส.ตจ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.ตจ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งให้ กฟส.ตจ.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตจ.ทราบ						
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
17	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
18	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
19	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตจ.	SCADA	R โคกหม้อ
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟส.บปม.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
23	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
24	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
25	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตจ.	SCADA	R โคกหม้อ
26	แจ้ง กฟส.ตจ.ทำการปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้ง กฟส.ตจ.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
28	DIS ชค.ไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ตจ.		DIS สะพานโคกหม้อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนกลับจาก DOA03							
30	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	SCADA	-	ขนานบัส
31	DIS ชค.ไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	คลอง 14
32	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	บ้านสระด่าน
33	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	SCADA	-	ขนานบัส
34	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
35	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
36	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	บ้านลาดสิงห์
37	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	R	โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

