



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.).....๐๗๙...../๒๕๖๗..... วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓).....
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง..... ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขและติดตั้งระบบ Battery Charger และ DC Board ๔๘ VDC. สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder ๑-๑๐	๒๘ ม.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ Feeder ๑-๑๐ พร้อมดึงทรักคอก (Bus มีไฟเพื่อจ่ายหม้อแปลง สถานี)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖.ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายสมหมาย ชื่นด้วง...)
 ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ Bus ๑ จาก - ถึง -
 ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 79/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดี สักดิ์ เอ็ม.ส.ส.๓๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.สฟ.(ก๓).....

(นาย..... น.ค.ค.ค.)
 อ.ค.ค. 5 แทน น.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียงน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓
 อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผน
 แผนผังแนบ.....แผน
 ผจก. 1 (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ถนนเทศบาลซอย.7 ถึง ซอย.8 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ม.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.(ก3) | งานที่ทำ | ติดตั้งระบบ BATTERY ตามใบขอปฏิบัติงาน 79/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ 23 มกราคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 มกราคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 มกราคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	มีงานข้างเคียงหมายเลข 47/2567						
3	ตรวจสอบสถานะ NCA1CVB-01 อยู่สถานะ OPEN+ทรัคOut service						
4	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
6	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
9	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
10	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
13	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		load = 6.65 MW
14	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		load = 3.19 MW
15	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		load = 2.66 MW
16	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 1.07 MW
17	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 4.66 MW
18	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 1.55 MW
19	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 1.32 MW
20	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 0.23 MW
21	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 4.55 MW
22	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 2.73 MW
23	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 6.05 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		load = 3.18 MW
25	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		load = 4.41 MW
26	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		load = 6.91 MW
27	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		load = 3.74 MW
28	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		load = 6.63 MW
29	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		load = 2.47 MW
30	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		load = 2.30 MW
31	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		load = 3.21 MW
32	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		load = 2.84 MW
33	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R คลองทางหลวง
34	ย้ายโหลด NPT02 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB02						
35	NCB02S-18	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 ทำแฉลบ
36	NPT02S-06	สับ	ปลด		นฐ.	Scada	SF6 ศูนย์เรโนลต์
37	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT03						
38	NPT03S-08	ปลด	สับ		นฐ.	Scada	SF6 ซอย 7
39	NPT07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ท้ายซอย 7
40	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC07						
41	NCB06S-12	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 หน้ากฟ.นช
42	NCB06S-04	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 ข้างรถไฟ
43	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB06						
44	NCA09S-10	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
45	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	Scada	R คลองทางหลวง
46	ย้ายโหลด NCA01 ไปรับไฟจาก SAB04						
47	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ท้ายไฮโหมด
48	NCA01VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA01
49	ย้ายโหลด NCA02 ไปรับไฟจาก NPT02						
50	NCA02S-13	ปลด	สับ		นฐ.	Scada	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
51	NCA02VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA02
52	ย้ายโหลด NCA03 ไปรับไฟจาก SAB07						
53	NCA03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกเข้าอำเภอสามพราน
54	NCA03VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA03
55	ย้ายโหลด NCA04 ไปรับไฟจาก SAB04						
56	NCA04S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	Scada	SF6 รพ.สามพราน
57	NCA04VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	ย้ายโหลด NCA05 ไปรับไฟจาก SAC03							
59	NCA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6	บ้านยอดชาย
60	NCA05VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA05
61	ย้ายโหลด NCA06 ไปรับไฟจาก NCB06							
62	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6	โลตัส
63	NCA06VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA06
64	ย้ายโหลด NCA07 ไปรับไฟจาก NPT07							
65	NCA07S-15	ปลด	สับ		นฐ.	Scada	SF6	ศูนย์ฮอนต้า
66	NCA07VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA07
67	ย้ายโหลด NCA09 ไปรับไฟจาก SAB05							
68	NCA09S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6	แยก อบต.คลองใหม่
69	NCA09VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA09
70	ย้ายโหลด NCA10 ไปรับไฟจาก NCB07							
71	NCA10S-08	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6	โลตัส
72	NCA10VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA10
73	NCA2CVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	CAP2
74	NCA2CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
75	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน							
76	NCA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
77	NCA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
78	NCA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
79	NCA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
80	NCA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
81	NCA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
82	NCA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
83	NCA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
84	NCA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
85	NCA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
86	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ							
87	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
88	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้							
89	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
90	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
91	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
92	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
93	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
94	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
95	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
96	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
97	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
98	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
99	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
100	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
101	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
102	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
103	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
104	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
105	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
106	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
สิ้นสุด Switching แรก							
107	เมื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
108	ตรวจสอบงานข้างเคียง 47/2567 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
109	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
110	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
111	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
112	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
113	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
114	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
115	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
116	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
117	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
118	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
119	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
120	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
121	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
122	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
123	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
124	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
125	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
126	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
127	NCA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
128	NCA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
129	NCA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
130	NCA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
131	NCA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
132	NCA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
133	NCA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
134	NCA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
135	NCA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
136	NCA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		
137	ย้ายโหลด NCA10 กลับจาก NCB07						
138	NCA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA10
139	NCA10S-08	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 โหลดัส
140	ย้ายโหลด NCA09 กลับจาก SAB05						
141	NCA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA09
142	NCA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยก อบต.คลองใหม่
143	ย้ายโหลด NCA07 กลับจาก NPT07						
144	NCA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA07
145	NCA07S-15	สับ	ปลด		นฐ.	Scada	SF6 ศูนย์ฮอนต้า
146	ย้ายโหลด NCA06 กลับจาก NCB06						
147	NCA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA06
148	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6 โหลดัส
149	ย้ายโหลด NCA05 กลับจาก SAC03						
150	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA05
151	NCA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
152	ย้ายโหลด NCA04 กลับจาก SAB04						
153	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA04
154	NCA04S-04	สับ	ปลด		สพร.	Scada	SF6 รพ.สามพราน
155	ย้ายโหลด NCA03 กลับจาก SAB07						
156	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA03
157	NCA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกเข้าอำเภอสามพราน
158	ย้ายโหลด NCA02 กลับจาก NPT02						
159	NCA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB NCA02
160	NCA02S-13	สับ	ปลด		นฐ.	Scada	SF6 ศูนย์ฮอนต้า
161	ย้ายโหลด NCA01 กลับจาก SAB04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
162	NCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB	NCA01
163	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ท้ายโยมอด
164	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนกลับจาก SAC07							
165	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.	Scada	SF6	ข้างรถไฟ
166	NCB06S-12	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6	หน้าฟ.นช
167	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วนกลับจาก NCB06							
168	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นช.	Scada	R	คลองทางหลวง
169	NCA09S-10	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
170	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนกลับจาก NPT03							
171	NPT07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	ท้ายซอย 7
172	NPT03S-08	สับ	ปลด		นฐ.	Scada	SF6	ซอย 7
173	ย้ายโหลด NPT02 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB02							
174	NPT02S-06	ปลด	สับ		นฐ.	Scada	SF6	ศูนย์เรโนลด์
175	NCB02S-18	สับ	ปลด		นช.	Scada	SF6	ท่าแฉลบ
176	NCA2CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA			
177	NCA2CVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB	CAP2
178	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
179	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
180	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
181	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
182	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
183	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
184	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
185	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
186	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
187	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB			
188	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB			
189	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB			
190	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
191	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
192	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
193	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
194	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
195	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
196	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
197	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
198	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
199	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
200	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
201	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
202	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
203	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
204	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
205	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
206	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
207	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R	คลองทางหลวง
สิ้นสุด Switching								