



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป)๓๙๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ นิมทิน

Switching Deadline

14 มิ.ย. 67

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน... แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.9 สถานี ด่านช้าง	19 มิ.ย.2567	09.00	12.00	ขอปลด DAA09R-03 R.บ้านปลักประดู่ เพื่อ แก้ไขจุดร้อนที่ทาง ปลาใบมีดด้านโหลด (ปฏิบัติงานโดยฮอท ไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นิกข์อง พง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.กป. โทร๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ นิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ DAA9 จาก DAA9R-03 ถึง -

ในวันที่ 19 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 800/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อภิสิทธิ์ เทียนอนุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ เทียนอนุ)
๐๙๖-5 ๓๓๓ ๓๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๔


อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ Recloser DAA09R-03 บ้านปลักประดู่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 800/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	12 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ชิวหา			วันที่	12 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัลวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิด,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน Sw.Load Recloser DAA09R-03 บ้านปลักประดู่ ด้วยวิธี ทำ Bypass โดย Hotline ดำเนินการ (ไม่ต้องย้ายโหลด)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R AVR ทุงแสม
4	ทำการ Bypass Recloser DAA09R-03 บ้านปลักประดู่						
5	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R ปลักประดู่
6	Sw.Bypass DAA09R-03	ปลด	สับ		ดช.		DIS Bypass R.บ้านปลักประดู่
7	DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ปลักประดู่
8	Sw.Load DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		DIS ด้าน Load R.บ้านปลักประดู่
9	Sw.Source DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		DIS ด้าน Source R.บ้านปลักประดู่
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	ตั้ง "OFF" Auto Reclose DAA09R-01 R. AVR ทุงแสม ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
13	DAA09R-01	GND	Normal		ดช.		R AVR ทุงแสม
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน Sw.Load Recloser DAA09R-03 บ้านปลักประดู่ ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
16	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R AVR ทุงแสม
17	Sw.Source DAA09R-03	ปลด	สับ		ดช.		DIS ด้าน Source R.บ้านปลักประดู่
18	Sw.Load DAA09R-03	ปลด	สับ		ดช.		DIS ด้าน Load R.บ้านปลักประดู่
19	ทำการนำ Recloser DAA09R-03 บ้านปลักประดู่ เข้าระบบ						
20	DAA09R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ดช.		R ปลักประดู่
21	Sw.Bypass DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		DIS Bypass R.บ้านปลักประดู่
22	DAA09R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.		R ปลักประดู่
23	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดช.		R AVR ทุงแสม
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๗๙๙ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 มิ.ย. 67

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีเสาคร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA09	๑๕ มิ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน Pls. Big C ม้าไร่	SMF๙S-๐๘ ทำBY PASS เปิดใบมีดใช้ ชุดHOT LINE	เร่งด่วน	นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง โทร. ๐๙๗-๑๗๔๕๘๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ส.ปบ. โทร. ๐๘๘-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SMF9 จาก SMF9S-08 ถึง -
ในวันที่ 15 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 828/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกษมอยู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิสิทธิ์ สงวนพันธ์


(นายอภิสิทธิ์ เกษมอยู่)
๐๘๖ 5 ๗๗๖ ๖๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๑กข.
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. ๒๖	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 828/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	12 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ส.ก			วันที่	12 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ ด้วยวิธี ทำ Bypass โดย Hotline ดำเนินการ (ไม่ต้องย้ายโหลด)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการ Bypass Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ ได้						
5	หลังจาก Hotline ทำการ Bypass Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ เรียบร้อย						
6	SMF09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS Big C บ้านไร่
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	ตั้ง "OFF" Auto Reclose SMF09VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
12	SMF09S-08	ปลด	สับ		คกช.		DIS Big C บ้านไร่
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการปลด Bypass Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ ออกได้						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลด Bypass Dis. SMF09S-08 Big C บ้านไร่ ออกเรียบร้อยแล้ว						
15	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							