



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ขมก.ปบ...../๑๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์...เพ็องขจร

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ท่ามะกา  
สถานีท่ามะกา ๑..... ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑ TMV๒	๑๕ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ DIS TMK๒S-๐๖ อู่สุพรรณชัย ถึง DIS ชั่วคราวเลยแยกเขาช่อง	DIS TMK๒S- ๐๖ อู่สุพรรณ ชัย	DIS ชั่วคราวเลย แยกเขาช่อง	นาย โมตรี เวินนุ่น โทร ๐๘๑-๕๕๕๕๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเหนือว หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์มนตรี ตำแหน่ง ข.ค.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ <sup>TMV02</sup> TMK01 จาก <sup>TMK2S-06</sup> TMK2S-06 ถึง <sup>ไร่อังครและแยกเขาช่อง</sup> ไร่อังครและแยกเขาช่อง  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 301/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย <sup>มิหนช ทงธิตย</sup> ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย <sup>ธนวิชัย อภิสิทธิ์มนตรี</sup> ธีระศักดิ์ เพ็องขจร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

<sup>ผจก.กฟอ.ท่ามะกา</sup>  
นาย <sup>สมชาย วัฒนศิริ</sup> สมชาย วัฒนศิริ  
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ชั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน TMK02S-06(อู่สุพรรณชัย) - Dis ชั่วคราวเลยแยกเขาช่อง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 มิ.ย. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 801/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 12 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
3	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
4	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
5	DIS ชั่วคราว วงจร TMV02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	เลยแยกเขาช่อง
6	TMK02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	อู่สุพรรณชัย
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
10	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
11	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
17	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
18	TMK02S-06	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	อู่สุพรรณชัย
19	DIS ชั่วคราว วงจร TMV02	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	เลยแยกเขาช่อง
20	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
21	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิทินวันที่ 18 มิ.ย. 2564  
เวลา 8.00 - 17.00 น.

