

Switching Deadline
10 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กก. กบ. กบ.ฉ.(ก.) /๑๔๙๕
ชื่อผู้รับ นายวัฒน์ พันธุ์ติ่งทราย
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก.ศ.)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผู้ดูแลภูมิภาค(ก.) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบ หาสาเหตุรีลีย์ป้องกัน Feeder5 ทำงานไม่ถูกต้อง สถาบันไฟฟ้าบ้านเป็น๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเดอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สพฟ.บ้านเป็น๒ เบรอกเกอร์ ๒๒ เค维 รหัส BPB5VB01 (ตามรายการที่ 1424)	ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	เพื่อตรวจสอบ หาสาเหตุ รีลีย์ป้องกัน Feeder5 ทำงานไม่ถูกต้อง / ปลดเบรอกเกอร์ รหัส BPB5VB01	เบรอกเกอร์ ๒๒ เค维 รหัส BPB5VB01		นายวัฒน์ พันธุ์ติ่งทราย ผู้ดูแลภูมิภาค(ก.)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษ์ฯ ตำแหน่ง อ.พ.ร.ล. โทร. ๐๘๘๘๗๔๓๘๘๘๘

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฎิบัติ งานมีสายเคเบิลสายแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมี) สถาบันไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ก.) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลໄยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลໄยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก.)

๙ ๖.๘.๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พืดเดอร์ BPB5VB01 จาก ๘๔๙๕๘-๐๑ ถึง

ในวันที่ ๑๑-๖-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิ่งชิ้นเลขที่ ๘๐๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๒ พืดเดอร์ จาก ๘๔๙๕๘-๐๑ ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิ่งชิ้นเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๘๔๙๕๘-๐๑
๙ มิ.ย. ๖๔

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๘๔๙๕๘-๐๑ พงษ์ฯ

ลงนาม ๘๔๙๕๘-๐๑
(๙ มิ.ย. ๖๔)

ขั้นตอนการสิ่งชิ้น ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผคฟ. ๒ (สถานี BPB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

สถานที่ทำงาน

กำหนดวันที่ทำงาน

ผู้ขอทำงาน

เตรียมการสวิทชิ่งโดย

ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย

อนุมัติสวิทชิ่งโดย

สั่งทำสวิทชิ่งโดย

สถานีฯบ้านเป็น 2

11/06/2564 เวลา 09.00 น. ถึง 11/06/2564 เวลา 17.00 น.

กบษ.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบเบรลีย์ BPB05VB-01

นายมงคล ทรัพย์สุข

กบษ.(ก.3)

1. นายเพชรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชา
2. นายกฤษณะกัด ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร
3. นายนาพร,นายนนิต ,นายณัฐภรณ์ ,นายสามารถ

ตามใบขอปฏิบัติงาน 802/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทช์ตัดตอนภายในสถานีฯ BPB							
1	ย้ายโหลด BPB05	ไปรับไฟจาก BPB08,09					
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	BPB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- โหนด 4.9 MW
5	BPB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- โหนด 7.8 MW
6	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- โหนด 6.2 MW
7	BPB05S-09	ปลด	สับ		บปง.	SF6	สถานีฯดำเนิน
8	BPB05S-15	ปลด	สับ		บปง.	DIS	สถานีฯดับเพลิง
9	BPB05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	ข้างไปรษณีย์
10	BPB05VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
11	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
12	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
13	BPB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
14	BPB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
15	BPB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
16	แจ้ง ข้างควบคุมงาน.ปฏิบัติงานที่ BPB05VB-01 ได้						

สิ้นสุด Switching ช่วงเข้า

หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ					
17	ย้ายโหลด BPB05	มา	จาก BPB08,09		
18	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ
19	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ
20	BPB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB
21	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB
22	BPB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB
23	BPB05S-06	ปลด	สับ		บปง.
					DIS ข้างไปรษณีย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BPB05S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS สถานีฯดับเพลิง
25	BPB05S-09	สับ	ปลด,ล็อคคาน		บปง.		SF6 สถานีฯตัวร่วง
26	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
27	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
28	BPB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
29	BPB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
30	BPB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-