



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป)๓๙๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ อิมทิน

Switching Deadline

13 มิ.ย. 67

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังส่งเขปแนบจำนวน... แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	18 มิ.ย.2567	09.00	12.00	ขอปลด DAA08S-02 SF6 หน้าโรงเรียนศุภ- ลักษณ์ (ปฏิบัติงาน โดยออนไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นกห้อง พง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.กป. โทร๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ อิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA08 จาก DAA08S-02 ถึง -

ในวันที่ 13 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 803/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภังษา วงศ์บุญภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นามพิเชษฐ์ นกห้อง

(...นางสุภังษา วงศ์บุญภักดิ์...)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๙

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงเรียนศุภลักษณ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SF6 DAA08S-02	ตามใบขอปฏิบัติงาน 803/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมา			วันที่	7 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งบริษัท บ้านโผลผลิตไฟฟ้า จำกัด ทำการหยุดขนาน 09.00 น.						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load 2.77 MW
4	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load 5.50 MW
5	ย้ายโหลด DAA08 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA06						
6	DAA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 แฉงการทางด้านข้าง
7	DAA08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
10	**ขณะทำงานให้ OFF Auto Reclose DAA06 และ DAA08 ไว้**						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
13	ย้ายโหลด DAA08 บางส่วนกลับจาก DAA06						
14	DAA08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง
15	DAA06S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 แฉงการทางด้านข้าง
16	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
17	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
18	แจ้งบริษัท บ้านโผลผลิตไฟฟ้า จำกัด ทำการขนานได้ปกติ						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							