



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา .....	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ..... สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน ..... 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	24 มิ.ย. 64	07.30 น.	12.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SN1 22112	SMA3BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนครินทร์ อังสนาวุฒิน ตำแหน่ง วิศวกร, 5 ผคพ. ....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SN1 22112 ถึง SMA3BVB-01  
ในวันที่ 24 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 804  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ เขตและพื้นที่ ๗ มิถบุรี

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
( นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา )  
วิศวกร ๗ ปฏิบัติงานแทน ผคพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. นพ.วิญญู

ขั้นตอนการสวิตชิง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... 1 ..... แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. 1 (สถานี สมุทรสาคร 1)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มิ.ย. 64	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 804/64
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 16 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 16 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 16 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 5.82 MW
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.20 MW
4	ย้ายโหลด SN1-KT1A ทั้งหมดไปรับไฟจาก SN1-KT2A						
5	SMA0BVB-03	ปลด	สับ		SMA		ขนานบัส
6	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA		INCOMING 3
7	SN1-22112	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
8	SN1-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมิต
9	SMA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		INCOMING 3
10	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
11	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SMA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	SMA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		INCOMING 3
16	SN1-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมิต
17	SN1-22112	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
18	ย้ายโหลด SN1-KT1A ทั้งหมดกลับจาก SN1-KT2A						
19	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA		INCOMING 3
20	SMA0BVB-03	สับ	ปลด		SMA		ขนานบัส
21	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



### บันทึก

ที่	หจล ส. 19463 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.	
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02 590 5454
วันที่	9 มิถุนายน 2564	โทรสาร	: 02 590 5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SN1-KT1A (SN1 22112, 2217)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสตัด์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่ 24	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี	ที่ 24	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2564	เวลา	12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436 2412, 02 436 2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.