




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัทอุทธรณ์กรีนเพาเวอร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บ.อุทธรณ์กรีนเพาเวอร์	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 807/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 10 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 (ลายเซ็น)		วันที่ 10 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ บริษัทอุทธรณ์กรีนเพาเวอร์ หยุดขนานไฟไว้อยู่ (ตามหมายเลขงาน 806)						
3	ตรวจสอบสถานะ Lowgas UTG4YS-04 LBS.ปากทางอุทธรณ์กรีนเพาเวอร์ ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
4	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	1UGP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	UTG04YS-04	ปลด	สับ		อทง.		LBS ปากทางอุทธรณ์กรีนเพาเวอร์
8	ตรวจสอบสถานะ LBS. UTG4YS-04 ให้สถานะ close และโซ่วลีแดงทั้ง 3 เฟส						
9	1UGP02YB-01	สับ	ปลด		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	เมื่อ บริษัทอุทธรณ์กรีนเพาเวอร์ พร้อมดับไฟ						
11	1UGP03YB-01	สับ	ปลด		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	1UGP01YB-01	สับ	ปลด		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1UGP01YS-01	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
14	1UGP01YS-02	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
15	1UGP02YS-01	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
16	1UGP02YS-02	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
17	1UGP03YS-01	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
18	1UGP03YS-02	สับ	ปลด		UGP		- ไบมีด 115 เควี
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ บริษัท รับทราบ						
20	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
21	เมื่อ บริษัท ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	1UGP01YS-01	ปลด	สับ		UGP		- ไบมีด 115 เควี
24	1UGP01YS-02	ปลด	สับ		UGP		- ไบมีด 115 เควี
25	1UGP02YS-01	ปลด	สับ		UGP		- ไบมีด 115 เควี
26	1UGP02YS-02	ปลด	สับ		UGP		- ไบมีด 115 เควี
27	1UGP03YS-01	ปลด	สับ		UGP		- ไบมีด 115 เควี





บริษัท อุ๋ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  
UTHONG GREEN POWER CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 171 ซอยอร่ามดวง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร : 02-2120778  
สำนักงานสุพรรณบุรี 459 หมู่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออْุتُอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทร : 035-969958 , 035-969980 แฟกซ์ : 035-969959

ที่ UGP/67082

6 มิถุนายน 2567

เรื่อง บริษัทฯ มีความประสงค์ขอแจ้งแผนการหยุดผลิตและปลดขนานไฟฟ้าเพื่อทำงานบำรุงรักษา เครื่องจักร  
โรงไฟฟ้าประจำปี (ANNUAL SHUT DOWN) ในวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2567

เรียน ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ศูนย์นครปฐม ก 3)

โรงไฟฟ้าของบริษัท อุ๋ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด (SPP) ขอแจ้งแผนการหยุดผลิต ไฟฟ้า และปลดขนาน  
ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ปลดขนาน เวลา 0.00 น. ไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม เวลา  
24.00 น. เป็นเวลา 16 วัน แต่ยังคงรับไฟฟ้า เข้ามาใช้ภายในโรงงาน

2. วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น โรงไฟฟ้าขอ “งดรับไฟฟ้าเข้า” โดย  
โรงไฟฟ้าขอปลด เบรกเกอร์ตำแหน่ง 01YB-01 และ 02YB-01 พร้อมทั้งปลดสวิตช์ไบเมคตำแหน่ง 01YS-01  
และ 01YS-02 เพื่อทำการเคลื่อนและตรวจสอบลูกถ้วยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในโรงไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัฒน์ เรืองสุขอุดม)

ผู้จัดการ โรงงาน

ติดต่อประสานงาน

นาย กฤษณพล เกริกชัย เบอร์โทร 089-918-9978