

Switching Deadline  
30 ธ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี..... ตามบันทึก จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT6A	5-9 ก.ค. 64	07.30	16.30	Correct oil leak ขอย้ายโหลดไปที่ BP2 40 MW ควบคุมโหลดไม่เกิน 240 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ต้นดิเดชธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....วศก.7.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 5-9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 812/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกวีรัตน์ วัฒนธรรมา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา กฟผ.3  
27 ธ.ย. 64

*(ลายเซ็น)*  
นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

๐๖๐.๓๗๖.๘๘๘.๐๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก..... สกวีรัตน์ วัฒนธรรมา.....  
อก.บช.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
คคฟ.01-(rev.03/2560)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (Egat-NCS)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-9 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ควบคุมโหลดไม่เกิน 240 MW ตามใบขอปฏิบัติงาน 812/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 27 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	-		วันที่ 27 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	-		วันที่ 27 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	หมายเหตุ โหลดรวมสถานีฯ NCS ประมาณ 275 MW						
3	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ NCB (โหลดรวม 40 MW) ไปรับไปจากสถานีฯ BPB						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี NCB01,03YS-01 อยู่สถานะ <b>สับ</b> ไชวัวร์ <b>Close</b>						
5	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งสถานะจ่ายไฟควบคุมโหลดให้ กฟผ. รับทราบ						
10	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							





### บันทึก

ที่	ทจล-ส. 19486 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ :	02-590-5454
วันที่	23 มิถุนายน 2564	โทรสาร :	02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT6A [ 230 / 115 KV 300 MVA ]
งานที่ทำ	- Correct oil leak
หมายเหตุ	- ขอย้ายโหลดไปที่ สฟ. BP2 40 MW และ ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 240 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 05 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 09 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2427  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.