

Switching Deadline
7 ก.อ. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า กว้างแสน ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KS-KT1A	10 ก.ค. 64	07.30	16.30	Correct oil leak	KS-2212	KS-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KS-KT1A จาก KS-2212 ถึง KS-2217
ในวันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 814
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิทธิพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา ประสานงานการขอตัดไฟกับ คณ.สถาพร ดันติเกษตรกิจ

29 มิ.ย. 64

สมิทธิพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
(วศก.7)
คคฟ. กว้างแสน

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.กทส.
อก.บช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี KSA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี กิ่งแก่งแสน KT1A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	Correct oil leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 814/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 30 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.3 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 31.2 MW
4	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 24.4 MW
5	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 17.3 MW
6	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 14.4 MW
7	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 18.4 MW
8	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.7 MW
9	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 7.1 MW
10	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.4 MW
11	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.5 MW
12	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 3.8 MW
13	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด -5.5 MW
14	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.9 MW
15	- ย้ายโหลด KSA04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NPU01						
16	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 กม.14
17	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ปุ่มสหมิตร
18	- ย้ายโหลด KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
19	KSA10S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
20	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		
21	- ย้ายโหลด KSA09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก DTM02						
22	KSA09S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6 วัดลาดปลาเค้า
23	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
24	- ย้ายโหลด KSA09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPO02						
25	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (วงจรถ่วง)
26	KSA09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปักจักร
27	- ย้ายโหลดหม้อแปลง KS-KT1A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KS-KT2A						
28	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
29	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
30	KSA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA		- INCOMING 1
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านหม้อแปลง KS-KT1A เวลา 07.30 น.						
32	KS-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	KS-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
34	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ EGAT รับทราบ						
35	แจ้ง EGAT ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลง KS-KT1A ได้						
36	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
38	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
39	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
40	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
41	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
42	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
43	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
44	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
45	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
46	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
	*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ***						
47	เมื่อ EGAT ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลง KS-KT1A แล้วเสร็จ						
48	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
49	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
50	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
51	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
52	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
53	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
54	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
55	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
56	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
57	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
58	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
59	KSA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- INCOMING 1
60	KS-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
61	KS-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
62	- ย้ายโหลดหม้อแปลง KS-KT1A กลับจากหม้อแปลง KS-KT2A						
63	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 1
64	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนนานบัส
65	- ย้ายโหลด KSA09 (บางส่วน) กลับจาก SPO02						
66	KSA09S-11	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ปักจักร
67	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (วงจรถ่าง)
68	- ย้ายโหลด KSA09 (บางส่วน) กลับจาก DTM02						
69	KSA09S-03	ปลด	สับ		กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
70	KSA09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 วัดลาดปลาเค้า
71	- ย้ายโหลด KSA10 กลับจาก DTM07						
72	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		
73	KSA10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
74	- ย้ายโหลด KSA04 (บางส่วน) กลับจาก NPU01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
75	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปีสหมิตร
76	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 กม.14
77	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
78	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
80	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
81	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
82	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
83	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
84	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
85	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
86	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
87	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
88	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
89	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 19487 /2564
 จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
 เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

เรียน
 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
 โทรศัพท์ : 02-590-5454
 โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน

อุปกรณ์ - KS-KT1A [115 / 22 KV 50 MVA] (KS 2212, 2217)

งานที่ทำ - Correct oil leak

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
 ถึงวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2427

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.