



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(มก.) - ๘๓๘ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพีตธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

26 มิ.ย. 2567

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๗ มิ.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบ Annunciator	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔
๒.	TP๑	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อบำรุงรักษา OLTC	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ TP1 จาก NCB1YB-01 ถึง NCB1BVB-๑
ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 816/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ TP1 จาก NCB1YB-๐๑ ถึง NCB1BVB-๐๑
ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณพงษ์ ๖๐๗๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(.....นายศุภสวัสดิ์ เกียรติพงษ์.....)

วศก. 5 แผนกผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. - นช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

หม.มก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีงานนครชัยศรี 2 TP1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27,28/มิ.ย./67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ	บำรุงรักษา OLTC และ ปรับปรุงระบบ Annunciator	ตามใบขอปฏิบัติงาน 816/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 19 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุ. (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ,นครินทร์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช,วรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		LOAD =19.1 MW
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- LOAD =16.1 MW
4	ย้าย NCB-TP1 ไปจ่ายจาก NCB-TP2						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
6	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
7	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
9	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ เช็คว่ามีไฟอ่อนหรือไม่ถ้าไม่มีให้สับ SW.GROUND **เฉพาะวันที่ 28 มิ.ย.67**						
12	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
13	NCB01YG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ 115 เควี
14	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
15	แจ้งชุดปฏิบัติของกสฟ.ก3รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกสฟ.ก3ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
17	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
18	NCB01YG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ 115 เควี
19	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
20	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
21	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
22	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
23	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้าย NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
25	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
26	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							