

วิญยอมดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปบ.) ๐๑๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนภ มหาวรมย์

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.จจ.

ด้วย กฟภ.จจ. จะขอดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.พนมทวน วงจร F๑๐ บริเวณ
สี่แยกวังสารภี ถึง SFB ร้านอาหารตะเกียง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.พนม.	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ฮอทไลน์ดำเนินต่อเทห์ที่เบ็ด ไว้กลับคืนระบบ	จุดตัดเทห์ สี่แยกวังสารภี	SFB ร้านอาหารตะเกียง Kca๑๒-๑๕	นายสมปองกำจรภักดีคุณ ๐๘๑-๙๔๙๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร
๐๙๕-๘๘๑๑๓๕๕๕ / ๐๓๙-๕๑๑๕๕๕๑ / ๐๓๙-๕๑๒๕๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศล.
กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(..... นายชัชชัย เขิดสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.จจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ P1๐10 จาก DDE ๖๖๗ ถึง RCA 25-15, KCA 99-07
ในวันที่ 17 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 82/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ปรึกษาประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.จจ.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย.....
อ.ก.๓ กปบ.คฟ.)

ชั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวังสารภี (PTU10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ม.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE บริเวณวังสารภี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	82/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	13 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
4	เมื่อชุด hotline พร้อมทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกวังสารภี (แนวขงไฟ)						
5	KCA09S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรวจสอบ 8:06:05
6	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
7	ตรวจสอบ SF6 KCA02S-15 (ร้านตะเกียงให้อยู่ในตำแหน่ง OPEN และ ล๊อคคาน						
8	ตรวจสอบ Dropout ไลน์ดึงข้ามถนนหน้าห้างโรบินสันว่าปลดอยู่ที่ 3 เฟส						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไลน์ไหลดหม้อแปลงตั้งแต่จุดตัด DDE จนถึง SF6 KCA02S-15 ออก						
10	เมื่อชุดทำงานให้ทำการไลน์ไหลดหม้อแปลงตั้งแต่จุดตัด DDE จนถึง SF6 KCA02S-15 แล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุด hotline ให้ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกวังสารภีได้ ให้คง OFF Auto Reclose PTU10VB-01 ไว้ตลอดขณะ Hotline ทำการเชื่อม DDE						
12	เมื่อชุด hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกวังสารภี แล้วเสร็จ						
13	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							