



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ลข.- (กป) ๕๖๗ / ๒๕๖๗

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิกรสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขบัญชี ..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๙F	๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ	โหมียดชั่วคราว หน้าร้าน จรุงเรือง วัสดุก่อสร้าง ฝั่ง UTG09F	โหมียดชั่วคราว หน้า โรงงานแปง กพย.ทกจ.	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓
๒	UTG๐๙F	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ  ** บ.ธนชาทรพย์ หยุดชานานการขายไฟ **	โหมียดชั่วคราว ก่อนสียกตลุง เหนือ ฝั่ง UTG09F	โหมียดชั่วคราว หน้า โรงงานแปง กพย.ทกจ. ข.ไตคลองลัดดี	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลุงเหนือ, บ้านรางคลอง, บ้านตรอกช่องลม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ขผ.กป. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑๒

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ UTG09 จาก Disc.ก.๓ฝั่งยกตลุงเหนือ ถึง Disc.ก.๓ฝั่งจรุงเรือง, Disc.ข.ไตคลองลัดดี  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 820/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นายสมชาย พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พช.ป.๙-๙๙๙ เพชรวิโรจน์ชัย

*(Signature)*  
(นางสาวจิตตา พงษ์ศิริ)  
วทศ.5 ๓๗๖๖๗.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพส. ๑๖  
นพส.๕๓๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านตลุงเหนือ (UTG09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. 67	เวลา 09.00 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 820/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 13 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งกฟส.ลข ให้ บ.รนาชีวทรัพย์ (UTG09) ทำการหยุดขนา (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)						
2	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
7	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
9	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
10	LWA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R แยกบ้านโบลด์เก่า
11	ย้ายโหลดจจร LWA05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG05						
12	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
13	LWA04S-07	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม CJ ทองประดู่
14	ย้ายโหลดจจร UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG05						
15	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
16	UTG09S-07	ปลด	สับ		ลข.		DIS บ.ทองปรีอ
17	UTG09R-01	สับ	ปลด		ทกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
18	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
19	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลดให้ บ.รนาชีวทรัพย์						
20	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS รนาชีวทรัพย์
21	D/O Fuse	ปลด	สับ		ทกจ.		D/O ไลน์ชั่วคราว
22	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
23	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS บ้านตลุงเหนือ
24	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS หน้าโรงแบ่ง(บ.ไทยควอลิตี้)
25	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ลข. ทราบ						
26	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการช้อตกราวด์ G1,G2,G3 พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
27	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
28	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
30	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
31	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
32	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
33	LWA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ลข.	SCADA	R แยกบ้านโบสถ์เก่า
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
34	เมื่อ กฟส.ลข. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe						
35	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
36	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
37	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
38	UTG05R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
39	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
40	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
41	LWA04R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R แยกบ้านโบสถ์เก่า
42	แจ้งชุดทำงานทำการปลดช็อคกราวด์ G1,G2,G3						
43	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
44	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		ลข.		DIS บ้านตลุงเหนือ
45	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS หน้าโรงแปง(บ.ไทยควอลิตี้)
46	<b>เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลดให้ บ.นาชีวทรัพย์</b>						
47	D/O Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		D/O โหลดชั่วคราว
48	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ธนาชีวทรัพย์
49	<b>ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนกลับจาก UTG05</b>						
50	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
51	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
52	UTG09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS บ.หนองปรือ
53	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
54	<b>ย้ายโหลดวงจร LWA05 บางส่วนกลับจาก UTG05</b>						
55	LWA04S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม CJ หนองประดู่
56	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
57	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
58	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
59	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
60	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
61	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
62	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
63	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
64	LWA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	SCADA	R แยกบ้านโบสถ์เก่า
65	<b>แจ้งกฟส.ลข ให้ บ.นาชีวทรัพย์ (UTG09) ทำการขนานไฟได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



29.12.15 21.0. 2567 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

