



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

20/06/67

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) ๕๐๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้ากึ่งนิคม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM๐๔	๒๕ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอดับไฟเพื่อดำเนินการย้ายเสาแรงสูงหน้าร้าน แบบเตอร์ บ้านรางกรด โล่ DTMO๔ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้าโรงปุ๋ยกระ เกต	Dis DTMO๔-๐๒ หน้าร้านกานดา	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๔ ต.สามง่าม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผจก.ปบ. โทร ๐๖๒-๑๖๕๙๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายไพรัช พุ่มวงศ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTMO๔ จาก DIS ชั่วคราว ถึง DTMO๔-๐๒  
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 821/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...  
พนักงานศูนย์ฯ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ)   
ตำแหน่ง (นายไพรัช พุ่มวงศ์)  
๒๕๖. 6 / ๗ พ. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ.๑๓๓

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้านแบตเตอรี่ บ้านรางกรด วงจร DTM09				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มิ.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	821/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	13 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. DTM09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS หน้าโรงปุ๋ยการะเกตุ
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส. ดอนตูม รับทราบ						
8	แจ้ง กฟส. ดอนตูม ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
9	แจ้ง กฟส. ดอนตูม ทำการซื้อตกราวจุด G1 และ G2						
10	แจ้ง กฟส. ดอนตูม ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
11	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟส. ดอนตูม แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้ง กฟส. ดอนตูม ปลดซื้อตกราวจุด G1 และ G2						
14	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
15	พร้อมจ่ายไฟ						
16	DIS ชค. DTM09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS หน้าโรงปุ๋ยการะเกตุ
17	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

