

Switching Deadline.
19 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) 596 / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายเลอพงศ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.ก.บ.(ท.) กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU05	18 - 25 มิถุนายน ๒๕๖๔	18 มิถุนายน 17.00 น.	25 มิถุนายน 08.00 น.	ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงาน UG รื้อถอนหัวเจาะออก จากใต้ดิน บริเวณ UG กม.5	NPU5S-18	NPU5S 19	นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ชผ. ปบ.
๒	NPU08					NPU8S-13	NPU8S 14	
๓	NPU10	2564	NPU10S-22	NPU10S 23				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ชผ. ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๓๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
- ๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
ตำแหน่ง ร.ก.บ.(ท.) กฟง.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ NPU05 จาก NPU5S-18 ถึง NPU5S-19
 ในวันที่ 18-25 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 08.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 823
 NPU08 จาก NPU8S-13 ถึง NPU8S-14

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ NPU10 จาก NPU10S-22 ถึง NPU10S-23
 ในวันที่ 18-25 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 08.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 823

พนักงานศูนย์ฯ นาย รทพร ตันตโกษธกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์
15 มิ.ย. 64

รทพร ตันตโกษธกรกิจ
(๐๘๓.๗ 1๓๓๓๖.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟบ.๕
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UG กม.5							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-มิ.ย.-64	เวลา	17.00	น. ถึง	25-มิ.ย.-64	เวลา	08.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	รื้อถอนหัวเจาะ			ตามใบขอปฏิบัติงาน 823/64		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ					วันที่	15 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	15 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	15 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- โหลด 19.8 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- โหลด 19.8 MW
4	NPV03VB-01	Auto	Manual		NPV		- โหลด 3.9 MW
5	NPV06VB-01	Auto	Manual		NPV		- โหลด 6.0 MW
6	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 27.5 MW
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 12.0 MW
8	NPU04VB-01	Auto	Manual		NPU		-
9	NPU05VB-01	Auto	Manual		NPU		- โหลด 7.8 MW
10	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		- โหลด 5.0 MW
11	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.8 MW
12	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		- โหลด 2.5 MW
13	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		-
14	ย้ายโหลด NPV03 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV06						
15	BPA01S-19	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 โรงแรมทานตะวัน
16	BPA01S-14	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6 บ.สินพล
17	ย้ายโหลด NPU10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV03						
18	BPA01S-17	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 อุปรีชา
19	NPU05S-12	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 พระราชวังสนามจันทร์
20	NPU05VB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
21	NPU10S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS UG กม.5
22	NPU05VB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
23	NPU05S-12	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6 พระราชวังสนามจันทร์
24	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA01						
25	NPU04S-09	ปลด	สับ		นธ.		SF6 รร.พลตำรวจ
26	BPA05S-06	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
27	NPU05S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS UG กม.5
28	BPA05S-06	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
29	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 17.00 น ของวันที่ 18 มิถุนายน 2564						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NPU05S-18	สับ	ปลด		นฐ.		DIS UG กม.5
31	NPU10S-22	สับ	ปลด		นฐ.		DIS UG กม.5
32	แจ้ง กฟจ.นฐ. ให้รื้อถอนหัวเจาะออกจากใต้ดิน บริเวณ กม.5 ได้						
33	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
34	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
35	NPV03VB-01	Manual	Auto		NPV		-
36	NPV06VB-01	Manual	Auto		NPV		-
37	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
38	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
39	NPU04VB-01	Manual	Auto		NPU		-
40	NPU05VB-01	Manual	Auto		NPU		-
41	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
42	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		-
44	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
45	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ เวลา 08.00 น ของวันที่ 21 มิถุนายน 2564						
46	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
47	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
48	NPV03VB-01	Auto	Manual		NPV		-
49	NPV06VB-01	Auto	Manual		NPV		-
50	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
51	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
52	NPU04VB-01	Auto	Manual		NPU		-
53	NPU05VB-01	Auto	Manual		NPU		-
54	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		-
55	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
56	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		-
57	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		-
58	NPU05S-18	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG กม.5
59	NPU10S-22	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG กม.5
60	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนกลับคืนจาก BPA01						
61	BPA05S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
62	NPU05S-19	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG กม.5
63	BPA05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
64	NPU04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 รร.พลตำรวจ
65	ย้ายโหลด NPU10 บางส่วนกลับคืนจาก NPV03						
66	NPU05S-12	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 พระราชวังสนามจันทร์
67	NPU05VB-01	ปลด	สับ		NPU		- ชานานบัส
68	NPU10S-23	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG กม.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	NPUBVB-01	ลับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
70	NPU05S-12	ลับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 พระราชวังสนามจันทร์
71	BPA01S-17	ลับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุบัติเหตุ
72	ย้ายโหลด NPV03 บางส่วนกลับคืนจาก NPV06						
73	BPA01S-14	ปลด	ลับ		นฐ.	SCADA	SF6 บ.สินพล
74	BPA01S-19	ลับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 โรงแรมทานตะวัน
75	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
76	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
77	NPV03VB-01	Manual	Auto		NPV		-
78	NPV06VB-01	Manual	Auto		NPV		-
79	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
80	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
81	NPU04VB-01	Manual	Auto		NPU		-
82	NPU05VB-01	Manual	Auto		NPU		-
83	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
84	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
85	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		-
86	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA		-
สิ้นสุด Switching							

NPU8S-01 ตรงข้ามสถานีฯ
NPU5S-02

NPU8S-12

ล้อแม่เหล็ก
NPU5S-03



NPU10S-22

NPU8S-13

NPU5S-18

NPU8S-14

NPU5S-19

NPU10S-23

วัดใหม่ปิ่นเกลียว
NPU8S-03

ตรงข้ามราชภัฏนครปฐม

- พื้นที่ดับไฟ
- พื้นที่ปฏิบัติงาน
- จุดช้อตกราวด์