



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.)

/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

25 มิ.ย. 64

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี จาก สายเปลือยเป็นสายหุ้ม และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DTM 07	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง (ปฏิบัติงานจากจุด A ถึง B ตามผังแนบ)	BEA10S-10	BEA10S-12 KSA10S-07	นายบุญฤทธิ์ พันธุ์บุตร พงช.6 ผจก.
2.	DTM02	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.		BEA5S-15 (DTM02S-11)	BEA05S-25 KSA09S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) - ต.ไม้หูช้าง ทางหลวง ๓๔๖ ฝั่งทิศเหนือ, ม.๒๐ ต.บางหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กพอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DTM7 จาก BEA10S-10 ถึง BEA10S-12, KSA10S-07, ปลายสาย
ในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 824

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DTM2 จาก BEA5S-15 ถึง BEA5S-25, KSA09S-07, ปลายสาย
ในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 824

พนักงานศูนย์ฯ นาย. อ.ภ. พันธุ์หา ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์
23 มิ.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก ๓ กบบ (คฟ)

เรียน ผจก. พ.อ. น.

อก บข.(ก.๓), อก วว (ก ๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.peat.co.th

ที่ กฟผ บข แล้ว VSPP บ โซลาร์ (ว.ทร.ร.บ.)

* ขั้วลิ่งแทน ตามว.และ ว.ล.ว.ก.ว.ว

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

รศ.พร อ.น.ก.อ.ร.ล.บ
ผจก.กพอ.บางเลน
วันที่ 7 แทน น.อ.พ.



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณไฟหุซัง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 824/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 24 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
3	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
5	BEA10S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บ่อมตำรวจ (แยกลำลูกบัว)
6	BEA05S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS วัดลาดปลาเค้า (ตั้งข้ามถนน)
7	DTM07S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บล.		SF6 บ.โซลาร์วา (ไทรแสบ)
8	ตรวจสอบสถานะ KSA10S-07 (SF6.ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า, วงจรล่าง) และ KSA09S-07 (SF6.วัดลาดปลาเค้า) อยู่ตำแหน่ง "OPEN" ให้ทำการล็อกคาน						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
12	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
13	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
14	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
16	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
17	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
21	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
22	BEA10S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS บ่อมตำรวจ (แยกลำลูกบัว)
23	BEA05S-15	ปลด	สับ		บล.		DIS วัดลาดปลาเค้า (ตั้งข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DTM07S-07	ปลด, ล็อกคาน	สับ		บล.		SF6 บ.โซลาร์วา (ไทรแสบ)
25	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
26	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

