

Switching Deadline
18 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓. ทมก. (ปบ)...../๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เฝือกขจร

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กพอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานกรณีแรงดันเนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์
สถานีท่ามะกา ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๔	๑๕ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปฏิบัติงานกรณีแรงดัน เนื่องจากกรมทางหลวงจะ ดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์ DIS TMK ๐๔S-๑๗ แยกบ้านเด่น ถึง DIS ชั่วคราวหน้าท้องเล็กสถานี	DIS TMK ๐๔S-๑๗ แยก บ้านเด่น	DIS ชั่วคราว หน้าท้องเล็ก สถานี	นาย โมตรี นันทน โทร ๐๘๗๔๕๕๗๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑ ต.สนามแม่ (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายธีระศักดิ์ เฝือกขจร)
ผจก.กพอ.ท่ามะกา

15 มิ.ย. 2564

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ TMK04 จาก TMK95-17 ถึง DIS ชั่วคราว หน้าท้องเล็กสถานี
ในวันที่ 15 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 830

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติภักขตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สทพร ตันติภักขตรกิจ
(๐๘๖.๗ แทน ชม.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นร.ก.นท.

อก.บช.(ก๓) อก.ว. (ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง ป. เพื่อตรวจ สอบความ สอดคล้อง

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์จิง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.1 ต.สนามแย้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-มิ.ย.-64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	กรมทางทำถนนมอเตอร์เวย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	830/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	16 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R หนองลาน
2	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
3 ย้ายโหนดวงจร TMK09 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK07							
4	TMK07S-09	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
5	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS นื่องเล็กสถาปัตย์
6 เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.							
7	TMK07S-19	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS แยกบ้านเด่น
8 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
9 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
10	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R หนองลาน
11	TMK09R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
12 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. ทราบ							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13 เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งดำเนินการแล้วเสร็จ							
14	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R หนองลาน
15	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
16 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
17 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
18	TMK07S-19	ปลด	สับ		ทมก.		DIS แยกบ้านเด่น
19 ย้ายโหนดวงจร TMK09 บางส่วนกลับคืนจาก TMK07							
20	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทมก.		DIS นื่องเล็กสถาปัตย์
21	TMK07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
22	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R หนองลาน
23	TMK09R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
สิ้นสุด Switching							

ปฏิบัติงานวันที่ 19 มิ.ย. 2563
เวลา 8.00 - 17.00 น.

