



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน.) ๑๖๑/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สากร๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF9	๒๑ มิ.ย.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๙S-๐๓	SMF๙S-๐๓	ชุดกระเช้าHOTLINE
๒	SMF9	๒๑ มิ.ย.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๙S-๐๕	SMF๙S-๐๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ด่วน

ลงชื่อ _____

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF9 จาก SMF9S-03 ถึง
ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 832/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMF9 จาก SMF9S-05 ถึง
ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
พนักงานศูนย์ฯ นาย **ธินดา มนต์** ประสานงานการขอดับไฟกับ **นาย สรศาสดิ์ สงวนพันธุ์** สังกัดพื้นที่ 1

(นายคำรน หยอดหยาด)
๐๘๑.๙๔๑.๒๕๓๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ. โคกขาม

อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF09S-03 , SMF09S-05	
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มิ.ย. 64	ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.ดกข.	งานที่ทำ แกะไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 832/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู	วันที่ 17 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		วันที่ 17 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่ 17 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายธนิตธนินทร, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	หม้อแปลงTP2
2	SXA06VB-01	Auto	Manual		SXA	-	load 1.3 MW.
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
4	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF	-	load 3.8 MW.
5	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF	-	load 6.8 MW.
6	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนอัสสัมชัญ - บ้านไร่ ไปรับไฟจากSMF07						
7	SMF07S-08	ปลด	ล๊اب		คกข.		DIS บริษัทพรเจริญ
8	SMF09S-05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS วัดโคกขาม
9	ย้ายโหลด SMF09 วัดโคกขาม-ปากซอยศูนย์วิทยฯ ไปจ่ายจาก SXA06						
10	SMF09S-04	ปลด	ล๊اب		คกข.		SF6 ปากซอยศูนย์วิทยฯ
11	SMF07S-06	ปลด	ล๊اب		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
12	SMF09S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เจริญสินธานี
13	SMF07S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
15	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
16	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	หม้อแปลงTP2
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
17	เมื่อ ฮอทไลน์แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
18	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
19	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	หม้อแปลงTP2
20	ย้ายโหลด SMF09 กลับคืนจาก SXA06						
21	SMF07S-06	ปลด	ล๊اب		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
22	SMF09S-03	ปลด	ล๊اب		คกข.		DIS เจริญสินธานี
23	SMF07S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
24	SMF09S-04	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ปากซอยศูนย์วิทยฯ
25	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนอัสสัมชัญ - บ้านไร่ กลับคืนจากSMF07						
26	SMF09S-05	ปลด	ล๊اب		คกข.		DIS วัดโคกขาม
27	SMF07S-08	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS บริษัทพรเจริญ
28	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
29	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF	-	-
30	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF	-	-
31	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	หม้อแปลงTP2
32	SXA06VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
สิ้นสุดสวิตชิง							