



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 มิ.ย. 2567

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย อก.ปบ.3..... จะขอตัดไฟสถานีฯ ค่าขายบางระจันเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า .. เดิมบางนางบวช ตามบันทึก จำนวน..... 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	DBA02	16 มิ.ย. 67	08.00 น.	17.00 น.	ลดโหลด เพื่อรองรับการฝาก โหลด KBG04 (4.9MW)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง DBA 2..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 834/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....


(นางอภินันท์ สอนภักดี)
อก.บ.คพ.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)
เรียน ผจก..... กฟภ.3.....

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจพ..... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ลดโหลด DBA02 เพื่อให้ทางศูนย์ลพบุรีฝากโหลด KBG04 ประมาณ 4.9 MW.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 มิ.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดบ. งานที่ทำ ลดโหลด DBA02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 834/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด = 4.7 MW.
5	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด = 2.4 MW.
6	- ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA06						
7	DBA02S-02	ปลด	ล๊اب		ดบ.	SCADA	SF6
8	DBA0BVB-01	ปลด	ล๊اب		DBA		CB
9	DBA02S-16	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS
10	DBA0BVB-01	ล๊اب	ปลด		DBA		CB
11	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนน		
12	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนน		
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
14	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
15	แจ้งศูนย์ฯลพบุรีนำโหลด KBG04 มาฝากไลน์ DBA02 ได้(ตั้ง Manual ก่อนทำการย้ายโหลดด้วย)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
16	หลังจากศูนย์ฯลพบุรีย้ายโหลด KBG04 กลับคืนแล้ว						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
19	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
21	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
22	- ย้ายโหลด DBA02 กลับคืนจาก DBA06						
23	DBA0BVB-01	ปลด	ล๊اب		DBA		CB
24	DBA02S-16	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS
25	DBA0BVB-01	ล๊اب	ปลด		DBA		CB
26	DBA02S-02	ล๊اب	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย นาน		
28	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย นาน		
29	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
30	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							