



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 23 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ ๑๖๕๐ ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....รื้อสายข้ามถนน.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.๑.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6 / กจ.	23 มิ.ย.64	09.00	16.00	รื้อสายข้ามถนน 2 จุด บริเวณ หน้าร้านอาหารบ้านเรา	(ปิดวงจร SF6 KCA 6S-03 หน้าร้านอาหารบ้านเรา	(ปิดวงจร DIS KCA 6S-04 หน้าปั้มศาลเทก	นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอู๋ริง โทร 081-4318162

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบรรณรักษ์ พิทักษ์ ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘1-99525๐9

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ก. น

(นายณมิตร ศิริพรรค)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA6 จาก KCA6S-03 ถึง KCA6S-04
ในวันที่ 23 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 894/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณรงค์ อรรถวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายบรรณรักษ์ พิทักษ์

ก.ก. น

(นายณมิตร พิทักษ์)

๐๘๐.๕ โทร. ๗๗.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ KCA06 บริเวณ KCA06S-03 (ตรงข้ามร้านอาหารบ้านเรา) ถึง KCA06S-04 (DIS.บีมคาลเท็กซ์)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	รื้อสายข้ามถนน 2 จุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	834/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	17 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสมานพร, นายสมชาย, นายสิริวิทย์, นาย อวย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะสิทธิ์, นายบุษกมล, นายรัฐ, นายเพ็ญ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
3	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
4	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
5	- ดับไฟไลน์ KCA06 เวลา 09.00 น.						
6	KCA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถจก-		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารบ้านเรา(ล่าง)
7	ตรวจสอบ KCA06S-04 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถจก-		DIS บีมคาลเท็กซ์(ล่าง)
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.กาญจนบุรีรับทราบ						
9	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรี Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรี Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
12	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
13	หลังจากกฟจ.กาญจนบุรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
14	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
15	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
17	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
18	- จ่ายไฟไลน์ KCA06						
19	KCA06S-03	ปลด	สับ		รถจก-		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารบ้านเรา(ล่าง)
20	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
22	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
***** สิ้นสุด Switching *****							

