

Switching Deadline
23 มิ.ย. 64.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(ปบ)...../๑๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์จตุ

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ท่ามะกา

สถานีท่ามะกา ๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๘	๒๗ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ DIS TMK ๐๘S-๑๒ ถึง DIS TMA ๑๐S-๑๖	DIS TMK ๐๘S-๑๒	DIS TMA ๑๐S-๑๖	นาย โมตรี เชนุ่ม โทร ๐๘๓-๕๕๕๕๗๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบล ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....ช.ผ.ปบ.....โทร ๐๘๕-๕๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง
✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... (ฟีดเตอร์).....จาก DIS TMK ๐8S-12 ถึง DIS TMK 10S-16.
ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 83๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... (นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์จตุ).....
19 มิ.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก......

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DIS TMK8S-12 (หน้าบ้าน สส.เรวัตติ) - DIS TMA10S-16 (ตรงข้าม รง.น้ำตาลประจวบ)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 836/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟอ.ทมก.แจ้ง รง.น้ำตาลประจวบ 1,2 ให้หยุดขนานไฟทั้ง 2 โรง						
5	TMK08S-12	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS UG หน้าบ้าน สส.เรวัตติ
6	TMK08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		โรงงานน้ำตาลประจวบ 2
7	TMK08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		โรงงานน้ำตาลประจวบ 1
8	แจ้ง กฟอ.ทมก.ตรวจสอบ SF6 TMA10S-16 ตรงข้าม รง.น้ำตาลประจวบ อยู่สถานะ OPEN พร้อม ล็อคคาน						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
14							
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
20	TMK08S-12	ปลด	สับ		ทมก.		DIS UG หน้าบ้าน สส.เรวัตติ
21	TMK08S-11	ปลด	สับ		ท่าเรือ		โรงงานน้ำตาลประจวบ 2
22	TMK08S-02	ปลด	สับ		ทมก.		โรงงานน้ำตาลประจวบ 1
23	แจ้ง กฟอ.ทมก.แจ้ง รง.น้ำตาลประจวบ 1,2 ให้ขนานไฟทั้ง 2 โรงได้						
24	แจ้ง กฟอ.ทมก.ทำการปลดล็อคคาน SF6 TMA10S-16 ตรงข้าม รง.น้ำตาลประจวบ						
25	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
26	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

