



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๓๒๘ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณชด ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด ตามแผนดั่งสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8(สพท.2)	19 มิ.ย. 67	08.30	13.00	1.เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากพายุเข้า บริเวณบ้านหัวกลับ	SPO085-05	SPO085-06	นายกฤษ เดชมา โทร.๐๘๘๔-๓๕๖๓๖๒๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณบ้านหัวกลับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ผจก.กฟย.ทตท.....โทร ๐๖๕๔-๕๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPO8 จาก SPO85-05 ถึง SPO85-06
 ในวันที่ 19 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 840/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิรชา จลินประยูร ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพรหมแดน สุทธิงาม / อ.ณัฐชาธิงาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟย.ทตท.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

(นายประจักษ์ รวงนรินทร์)
 ท.๖ วิศวกร กฟย.ทตท.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 19 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30-13.00 น.

บริเวณ บ้านหัวกลับ

