

ข้อผู้รับ นายวิภาวดี วงศ์พันธุ์อุทา ตำแหน่ง อ.ก.บส.(ก.3)  
 ข้อผู้รับ นางสมบูรณ์ สิงโตทั่ง ตำแหน่ง อ.ก.บส.(ก.3)  
 ข้อผู้ส่ง นายปารณ์ วรานุสินต์อุดม ตำแหน่ง อ.ก.บส.  
 เลขที่ กทศ.๔๙๒ ๘๘๖/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ส่งวันที่..... เวลา.....  
 เดินทาง : วิทยุ / โทรสาร ..... หน้า.....  
 ข้อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส.ได้จัดส่งพนักงานเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและทดสอบท่าอากาศยานอโตรุ่กานัน Hotline Oil Purifier ผลิตภัณฑ์ MR รุ่น OF100 ของตนเมื่อปีที่แล้ว จำนวน 13 เครื่อง ภายในเขต กฟก.3 (ไม่ดับไฟ หม้อน้ำคงเหลือ) ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2564 ตามแผนงานที่จัดไว้ไปนี้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สมฟ.บางปะฯ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2 และ สมฟ.อัมพือด 2 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สมฟ.อัมพือด 3 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 และ สมฟ.นราธูรปัญ 1 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สมฟ.ต่อน้อม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2 และ สมฟ.กระหุ่มเบน 4 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สมฟ.พุทธมณฑล 2 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1,TP2

ตั้งบันทึกไว้ให้ทราบโดยเรียบร้อยตามต่อเนื่องและล้มเหลวจัดการก้าบทด้วย กบส. จึงขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้ :-

1. ขอให้ กบส.ก.3 ตรวจสอบงานกับสถานีไฟฟ้าที่จัดทำหนังสือเชื้อเพลิงก่อสร้าง ตามวันและเวลาดังกล่าว

2. ขอให้ กบส.ก.3 ออกหนังสืออนุญาตเข้าไปอุปกรณ์งานภายในสถานีไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าไปปฏิบัติงานของ กบส. จำนวน 2 คน คือ

2.1 นางสาวสุพัตรา สุขสุลักษณ์ กบส.ก.6 ผบม.กบส. ผู้ควบคุมงาน โทร 095-831-6161

2.2 นายไก่ฟ้า เกิดวัฒนา พม.ก.6 ผบม.กบส. ผู้ปฏิบัติงาน โทร 083-080-2481

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิทยา ปารະຄອນ)  
กบส. ก.บส. ก.3 อก.บส.

FM-กบส ผบม-06  
แก้ไขครั้งที่ 0

๑๗๐๗๒๕๖๔