



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เดิมนางนางนบข (กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๙-๒๓ ก.ค.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Replace อุปกรณ์ Bkr., DS และ CT ที่ Bay หม้อแปลง KT1A	DBN 2212	DBN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวลิต กวีวิจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

***** กฟผ.ขอปลดสายเข้า สวิทไบเมิต DBN 2217
โดย ผตบ.กบข.(ก3) เป็นผู้ดำเนินการปลด**

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก DBN-2212 ถึง DBA08V6-02
ในวันที่ 19-23 ก.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 846/64
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครปฐม อัครพรหม ช่างประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อารักษ์ ใจธรรมการ

(นาย นครปฐม อัครพรหม)
๑๕๓.5 มม. นว. ๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟ๑,๑๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. ๑ (สถานี DBA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

๑๕๓ ๐๗.๐๐ น. ๑๗ ก.ค. ๖๔ 11๒๕
๑๕๓ 16.๐๐ น. ๑๗ ก.ค. ๖๔

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT1A สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19-23 ก.ค.64 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Replace อุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 846/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายฤกษ์ชัย, นายชุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (19 ก.ค.64)						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
4	- ย้ายโหลด DBN-KT1A ไปจ่ายจาก DBN-KT2A//3A						
5	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	CB	22 kV.ชานาเมนบัส
6	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA	CB	22 kV.In02
7	- ดับไฟ DBN-KT1A เวลา 07.30 น.						
8	DBN-2212	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ	CB	22 kV.กฟผ.KT1A
9	DBN-2217	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ		
10	DBA0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
11	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
12	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟผ.รับทราบ						
13	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานที่ DBN-KT1A ได้						
***** สิ้นสุด Switching เข้า 19 ก.ค.64 *****							
14	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานที่ DBN-KT1A เสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 23 ก.ค.64						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
16	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
17	- จ่ายไฟ DBN-KT1A						
18	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		
19	DBN-2217	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ		
20	DBN-2212	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ	CB	22 kV.กฟผ.KT1A
21	- ย้ายโหลด DBN-KT1A กลับคืนจาก DBN-KT2A//3A						
22	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	CB	22 kV.In02
23	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA	CB	22 kV.ชานาเมนบัส
24	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
25	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
***** สิ้นสุด Switching เย็น 23 ก.ค.64 *****							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0215/2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่
สฟ.เดิมบางนางบวช

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

เรียน

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช		
อุปกรณ์	KT1A [DBN 2212, DBN 2217]		
งานที่ทำ	Replace อุปกรณ์ Bkr. , DS และ CT ที่ Bay หม้อแปลง KT1A		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายภาสกร เลขสุนทรากร เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

↳ 0867877590

(นายเชาวลิต กวีวัจน์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.