



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.ค. 2567

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT4A	30 ก.ค. 67 ถึง 5 ส.ค. 67 * ข้ามปี *	07.00 น.	18.00 น.	1.Replace Power and Control Cable for New Control and Protection 2.Function Check	NCS 2232	NCS 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT4A จาก NCS 2232 ถึง NCS 2237
ในวันที่ 30 ก.ค - 5 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 850/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ช. น.ช. น.ช. ประสานงานการขอตัดไฟกับ -

.....
(นางสาวสุกัญญา น.ช.น.ช.)
วสค. 5 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง


ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ NCA นครชัยศรี 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครชัยศรี 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 67 ระหว่าง 07.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Replace Power and Control Cable & Function check ตามใบขอปฏิบัติงาน 850/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุกษิษา วงศ์บุญมาก วันที่ 16 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 16 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรณพงษ์, นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด NCS-KT4A ไปรับไฟจาก NCS-KT3A						
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		ขนานบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		Incoming 2
7	NCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA		Incoming 2
8	NCS-2232	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
9	NCS-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 kV
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
14	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	ย้ายโหลด NCS-KT4A กลับจาก NCS-KT3A						
16	NCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		Incoming 2
17	NCS-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 kV
18	NCS-2232	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
19	NCA2BVB-01	ปลด	สับ		NCA		Incoming 2
20	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		ขนานบัส
21	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38098/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	14 มิถุนายน 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT4A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2232, 2237)
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check
หมายเหตุ	-
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ถึงวัน จันทร์ ที่ 05 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


.....
(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.