



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

22/06/67

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) 1093 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศรี

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อย้ายจุดจัม SF๖ ระบบ ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONC๐๖	๒๓ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อย้ายจุดจัม SF๖ ระบบ ๒๒ เควี จาก ONC๐๖ ไป ONC๐๑	ONC๐๖S-๐๒	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผชฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖.ผปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๗๑๗๘๙,๑๐๐.๒๙๓๗๒๗๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๗๑๗๘๙,๑๐๐.๒๙๓๗๒๗๕

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ OMC6 จาก OMC 65-๐๑ ถึง
ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 854/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ หมอบลิวรีศักดิ์ ขอบุณ
๑๓ มิ.ย. ๖๖


(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
จก.๖ ปฎิบัติงาน น.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ๑๑๖-๐๓๐๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามศูนย์เบนซ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ย้ายจุดจัม SF6 ONC6S-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 854/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม		วันที่ 18 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
3	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
4	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	โหลด 3.8 MW.
5	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	โหลด 2.7 MW.
6	ย้ายโหลด ONC 1 ไปจ่ายจาก ONC 6						
7	ONC01S-12	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายชอยอัครภัทร
8	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC	-	ขนานบัส
9	DIS ชค.ไลน์ ONC01	สับ	ปลด		อมน.		DIS ชั่วคราวร้านขายแทรกเตอร์
10	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC	-	ขนานบัส
11	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณต้น SF6 ONC6S-02 วงจร ONC1 ออกทั้ง 3 เฟส ได้						
12	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณต้น SF6 ONC6S-02 วงจร ONC1 แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	-
15	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	-
16	แจ้งชุด Hotline ทำการเปลี่ยนจุดจัม SF6 ONC6S-02 จากวงจร ONC6 ไปเป็น ONC1 ได้						
17	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose ONC1,6VB-01 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
18	หลังจากทำการเปลี่ยนจุดจัม SF6 ONC6S-02 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	ตรวจสอบสถานะ SF6 ONC6S-02 อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
20	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
21	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
22	DIS ชค.ไลน์ ONC01	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชั่วคราวร้านขายแทรกเตอร์
23	ย้ายโหลด ONC 1 กลับจาก ONC 6						
24	ONC06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามศูนย์เบนซ์
25	ONC01S-12	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายชอยอัครภัทร
26	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	-

