



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19/06/67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๕๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื่อ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๐๕	๒๐ มิ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	แก้ไขจุดร้อนและสับเปลี่ยนสวิตช์ ไบมีด ในไลน์วงจร F๕PMB **ปฏิบัติงานโดยชุดขอตไลน์ กระเช้าสมุทรสาคร**	Open Dis ชั่วคราวหน้า ร้านสุกี้ตีน้อย	-	นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์ ช.ผ.ปบ.กฟอ.พทท. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒
๒.	PMB๐๕	๒๐ มิ.ย. ๖๗	๑๒.๐๐	๑๔.๐๐		Open PMB055-03	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนบเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ PMB๐๕ จาก DIS ๖๓. ๔๖/ ถึง
ในวันที่ 20 มิ.ย ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 856/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ PMB๐๕ จาก PMB๐๕-03 ถึง
ในวันที่ 20 มิ.ย ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลชัย สิงห์ลาภ-ศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์

(นายมานิช แนบเนื่อ)

อ.ก.ปบ.กฟท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ~~.....~~ กฟส.พทท.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.(หน้าร้านสุกี้ตีน้อย) , PMB05S-03 (แม่คโคร)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส. ๒๖๖๖	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 856/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 19 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
2	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
3	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
4	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
5	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
6	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
ย้ายโหลด PMB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY03							
8	PMB02S-04	ปลด	สับ		พทช.	SCADA SF6	รื้อก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
9	PMB05S-06	ปลด	สับ		พทช.	SCADA SF6	หน้า โรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์
10	DIS ชค.ไลน์ PMB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทช.	DIS	หน้าร้านสุกี้ตีน้อย
11	PMB02S-04	สับ	ปลด		พทช.	SCADA SF6	รื้อก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
ให้ตั้ง MANUAL PMB05,SLY03 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน							
แจ้งชุด กฟส.พทช.ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชค.(หน้าร้านสุกี้ตีน้อย) ได้							
14	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
15	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
16	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
17	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (DIS ชค.หน้าร้านสุกี้ตีน้อย)							
หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่(DIS ชค.หน้าร้านสุกี้ตีน้อย)เสร็จเรียบร้อย							
กฟส.พทช.ขอทำการแก้ไขจุดร้อนที่(DIS PMB05S-03)ต่อ							
20	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
21	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
22	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
23	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
24	PMB02S-04	ปลด	สับ		พทช.	SCADA SF6	รื้อก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
25	DIS ชค.ไลน์ PMB05	ปลด	สับ		พทช.	DIS	หน้าร้านสุกี้ตีน้อย
26	PMB05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทช.	DIS	แม่คโคร
27	PMB02S-04	สับ	ปลด		พทช.	SCADA SF6	รื้อก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
ให้ตั้ง MANUAL PMB05,SLY03 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งชุด กฟส.พมท.ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ (DIS PMB05S-03 แม็คโคร) ได้						
30	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
31	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
32	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
33	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ (DIS PMB05S-03 แม็คโคร)							
34	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ (DIS PMB05S-03 แม็คโคร) เสร็จเรียบร้อย						
35	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
36	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
37	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
38	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
39	ย้ายโหลด PMB05 บางส่วนกลับจาก SLY03						
40	PMB02S-04	ปลด	สับ		พทต.	SCADA	SF6
41	PMB05S-03	ปลด	สับ		พมท.		DIS
42	PMB05S-06	สับ	ปลด		พทต.	SCADA	SF6
43	PMB02S-04	สับ	ปลด		พทต.	SCADA	SF6
44	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
45	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
46	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
47	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
48	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
49	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานย้ายโหนดแก้ไขจุดร้อนเปลี่ยนสวิตช์ไปมิดซาร์ต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

