



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๑๙๒๗/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline  
28 มิ.ย. 64

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT PROTECTION RELAY 115kV ให้ระบบ SCADA  
สถานีไฟฟ้า สุมทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 4YB-01	๒๙ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทดสอบงานเพิ่ม POINT PROTECTION RELAY ให้ระบบ SCADA	OPEN BREAKER	OPEN ในมีด 115kV, ไม่สับ GROUND	นายจวิธ เป็นวงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาจิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๙-๙๙๕-๕๑๐๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส. กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง )  
อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMFO4Y SMFO1YS-01 SMFO4YS-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SMFO4Y จาก SMFO1YS-01 ถึง SMFO4YS-03  
ในวันที่ 29 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 858

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เสกพร อ้นดงกษกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจวิธ เป็นวงษ์  
23 มิ.ย. 64

เสกพร อ้นดงกษกรกิจ  
( ว.ค.๖ 1ทษ นพ.๐๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟอ.ส๓, กฟค.๑กข.  
อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น  
ผจฟ. 2 (สถานี สมทรสาคร 6)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สมุทรสาคร 6					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29-มิ.ย.-64	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบงานเพิ่ม Point Protection Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	858/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ	วันที่		23 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่		23 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่		23 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SMC04YB-01 และ SMC07YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	เมื่อพร้อมทำงาน เวลา 09.30 น.						
3	EKA04YB-01	Auto	Manual		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMF01YB-01	Auto	Manual		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMF01YB-01	สับ	ปลด		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMF01YS-01	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
7	SMF01YS-03	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
8	EKA04YB-01	Manual	Auto		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ SMF01YB-01 ได้						
10	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการที่ SMF01YB-01 แล้วเสร็จ ขอให้ SMF04YB-01						
11	EKA04YB-01	Auto	Manual		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SMF04YB-01	Auto	Manual		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SXA02YB-01	Auto	Manual		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SMF01YS-01	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
15	SMF01YS-03	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
16	SMF01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMF04YB-01	สับ	ปลด		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMF04YS-01	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
19	SMF04YS-03	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
20	SMF01YB-01	Manual	Auto		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	EKA04YB-01	Manual	Auto		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SXA02YB-01	Manual	Auto		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ SMF04YB-01 ได้						
24	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการที่ SMF04YB-01 แล้วเสร็จ						
25	SXA02YB-01	Auto	Manual		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SMF04YS-01	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
27	SMF04YS-03	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
28	SMF04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SMF04YB-01	Manual	Auto		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SXA02YB-01	Manual	Auto		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							