



Switching Deadline

26/06/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(บร) 1485 / 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดชำรุด ต้น Riser Pole สฟ.ดอนตูม ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DMT05	29 มิ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	สับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดชำรุด ต้น Riser Pole โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า	DMT05VB-01	DMT05S-01	นายฐิติ ฉิ่งทองคำ ทพ.บร.(ก3) 081-7497959

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภิรมพล คุณานบุตร ตำแหน่ง วิศวกร 6 ผบ.บข.(ก3) โทร. 088-2382969

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DMT05 จาก DMT05VB-01 ถึง DMT05S-01
ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 858/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผบ.ภิรมพล คุณานบุตร

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ดอนตูม กฟผ. กบข. กฟผ.3

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

รก.		๑๗ มิ.ย. ๖๗
ทพ./ซผ.	12	๑๗ มิ.ย. ๖๗
วศก.	ภิรมพล	17 มิ.ย. 67

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DTM05S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนสวิตชิงใบมีดชำรุดต้น Riser Pole ตามใบขอปฏิบัติงาน 858/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทอญ้อย		วันที่ 18 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวีสดี, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
4	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
5	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
6	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
7	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
9	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA07						
10	KSA07S-05	ปลด	สับ		กพส.		ปากทางหนองปลาไหล
11	DTM03S-05	สับ	ปลด		ดตม.		วัดทุ่งสีหลง
12	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA03						
13	DTM03S-03	ปลด	สับ		ดตม.		หน้าไปรษณีย์ดอนตูม
14	DTM09S-03	สับ	ปลด, ล้อคคาน		ดตม.		ตลาด ชกส.
15	ย้ายโหลด KSA05 ไปรับไฟจาก KSA09						
16	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนาบัส
17	DTM05S-02	ปลด	สับ		ดตม.		กานดาชูเปอร์มาเก็ต
18	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนาบัส
19	DTM05VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
20	DTM05S-01	สับ	ปลด		ดตม.		POT HEAD F.5
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) รับทราบ						
22	แจ้ง กบข.(ก3) ลงรายละเอียดข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
23	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
24	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
25	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
26	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
28	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อ กบข.(ก3). ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
32	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
33	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
34	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
35	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
36	ย้ายโหลด KSA05 กลับคืนจาก KSA09						
37	DTM05S-01	ปลด	สับ		ดตม.		POT HEAD F.5
38	DTM05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		DTM		-
39	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานบัส
40	DTM05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		กานดาชูเปอร์มาเก็ต
41	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานบัส
42	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับคืนจาก KSA03						
43	DTM09S-03	ปลด	สับ		ดตม.		ตลาด ชกส.
44	DTM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		หน้าไปรษณีย์ดอนตูม
45	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับคืนจาก KSA07						
46	DTM03S-05	ปลด	สับ		ดตม.		วัดทุ่งสีหลง
47	KSA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		ปากทางหนองปลาไหล
48	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
49	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
50	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
51	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
52	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
53	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							