



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๑๗๑๖ ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัทรพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline
28 มิ.ย. 64

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F2/กจ.	29 มิ.ย.64	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 2S-01 หน้าสถานี	-	นายปวิช อินทรพรหม โทร 084-3151455

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปวิช อินทรพรหม ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. 084-3151455

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ไม่มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนุมิตร ศิริพรรค

ตำแหน่ง รก.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ KCA ๒ จาก KCA 2S-01 ถึง
ในวันที่ 29 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 859

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิจิธา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปวิช อินทรพรหม

23 มิ.ย. 64

สมพร วัฒนกิจจตุรดิ
(รก.ก.๗ แทน นว.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ กาญจนบุรี 1 (KCA2S-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	859/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	24 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
5	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
6	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
7	ย้ายโหลด KCA 6 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 7						
8	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
9	KCA06S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตชด.ที่ 13
10	ย้ายโหลด KCA 2 ไปจ่ายจาก KCA 6						
11	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
12	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA	-	-
13	KCA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA	-	-
14	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
15	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA2S-01 ได้						
16	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	หลังจากแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
21	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
23	KCA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA	-	-
24	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.2
25	ย้ายโหลด KCA 2 กลับจาก KCA 6						

