



Switching Deadline  
30 มี.ย. 64

## วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1.....ตามบันทึก  
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	5 ก.ค. 64	08.00	16.30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1-2212	SA1-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วตท.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....1..... วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217  
ในวันที่ 5 กค 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 863  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย กิรเมธ จิตรธรรมะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ขวัญพร สีขาว

นาย.....  
(.....)  
..... Mr. Lee Orr

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อก.บช.(ก๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์.....1.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น  
ผจฟ. 2 (สถานี..... - SAA - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                            |                            |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีสามพราน1 (กฟผ.SA1-KT5A)   |                            |                            |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 5 ก.ค. 64  | เวลา                       | 08.00 น. ถึง 16.30 น.      |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ. งานที่ทำ  | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 863/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |                            | วันที่ 27 มิถุนายน 2564    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                            | วันที่ 27 มิถุนายน 2564    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |                            | วันที่ 27 มิถุนายน 2564    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |  |                            | วันที่ 27 มิถุนายน 2564    |
1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 3.09 MW.
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 15.87 MW.
4	ย้ายโหลด SAA01BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAA02BVB-01						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	INCOMING 1
8	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
9	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้งชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13							
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
18	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
19	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	-	INCOMING 1
20	ย้ายโหลด SAA01BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SAA02BVB-01						
21	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 1
22	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
23	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



**บันทึก**

ที่	ทจล-ส. 19715 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	24 มิถุนายน 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)
งานที่ทำ	ตรวจสอบ Rubber Bag Alarm & ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ

เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 05 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564	เวลา	08.00 น.
ถึงวัน	จันทร์ ที่ 05 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.