



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline
1 ก.อ. 64

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 1 ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT7A	6 ก.ค. 64	08.00	16.30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดรั่ว	SA1-2232	SA1-2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุภาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT7A จาก SA1-2232 ถึง SA1-2237
ในวันที่ 6 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 864
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเมธ จิตรอนงค์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชยธร ลับใจ

(ลายเซ็น)
(นายชยธร ลับใจ)
วิศวกร. 7

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผคก. กฟผ. กฟผ. กฟผ.
อก.บ.ช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผคฟ. 1 (สถานี - SA1-
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(ลายเซ็น)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(ลายเซ็น)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน1 (กฟผ. SA1-KT7A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ค. 64	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 864/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 27 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2564
	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 16.77 MW.
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 6.68 MW.
4	ย้ายโหลด SAA03BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAA02BVB-01						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 3
7	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	INCOMING 3
8	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
9	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้งชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13							
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
18	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
19	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	-	INCOMING 3
20	ย้ายโหลด SAA03BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SAA02BVB-01						
21	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 3
22	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
23	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 19716 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SA1-KT7A (SA1-2232, 2237)
งานที่ทำ	ติดตั้งท่อ Sampling Oil ห้อง OLTC & ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	06	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	06	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.