



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

26/06/67

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปณ.) 1112 /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร.แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปณ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยน SF๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONC๐๔	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อสับเปลี่ยน SF๖ ONC๔S-๐๘	ONC๔S-๐๘	-	นายอรุณพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖.ผปณ. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๒๒๗๗๙,๑๐๐.๒๙๙๖๘๐๔  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๒๒๗๗๙,๑๐๐.๒๙๙๖๘๐๔


(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๐๗๔ จาก ๐๗๔๕-๐๘ ถึง  
ในวันที่ 30.12.๖7 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 864/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลหา สวมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ หนงเค้งเค้งศักดิ์ ทนง

  
( วิมลหา สวมศิริโพธิ์แก้ว )  
ว.ค.๖ ผู้ควบคุมการดับไฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยแสงจันทร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30-มิ.ย.-67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 864/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 23 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพิรภัทร, สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ONC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
3	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
4	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
5	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
6	ตรวจสอบ ONC04S-08 SF6 เลขชอยแสงจันทร์ อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับเปลี่ยน ONC04S-08 SF6 เลขชอยแสงจันทร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
9	ให้ตั้ง Manual ONC04 และ SAA03, 07, 11 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching แรก							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน ONC04S-08 SF6 เลขชอยแสงจันทร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ ONC04S-08 SF6 เลขชอยแสงจันทร์ อยู่สถานะ "ปลด"						
12	ONC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
13	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
14	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
15	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching							

