



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

26/06/67

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1111/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยน SF๖ ตามแผนผังส่งเขเปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONU๐๒	๑๘ มิ.ย. ๖๗ ๒๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ONU๐๒-๐๘	ONU๐๒-๐๘	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พขง.๖ ผปน. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๒๕๘๔๗,๑๐๐.๓๓๐๖๐๑๙
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๒๕๘๔๗,๑๐๐.๓๓๐๖๐๑๙

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๑๗๐2 จาก ๐๗๐ ๒๕-๐๘ ถึง
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 865/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธธา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายไกรสรศักดิ์ วัฒน

ร.จ.ภ.
(นางสาวสุภาวษา วงศ์บุญทด.)
จศก. 5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นสว. ๑๗๐๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางถนนสาย ง.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มิ.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 ONU2S-08 ตามใบขอปฏิบัติงาน 865/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 21 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
3	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
4	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
5	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	โหลด 1.3 MW
6	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU	-	-
7	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	โหลด 4.7 MW
8	ONU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	-
9	ย้ายโหลด ONU 2 ไปจ่ายจาก OND 9						
10	OND02S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสตีล
11	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND	-	ขนานบัส
12	OND09S-04	ปลด	สับ		อมน.	-	DIS UG. DO HOME
13	ONU02S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.	-	SF6 ปากทางถนนสาย ง.
14	OND02S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสตีล
15	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND	-	ขนานบัส
16	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND	-	-
17	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND	-	-
18	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND	-	-
19	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU	-	-
20	ONU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU	-	-
21	แจ้งชุด Hotline ทำการเปลี่ยน SF6 ONU2S-08 ได้						
22	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose OND 9 , ONU 2 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
23	หลังจากทำการเปลี่ยน SF6 ONU2S-08 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
25	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
26	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-

