



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...สามพราน 1..... ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT6A	7 ก.ค. 64	08.00	12.30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1-2222	SA1-2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุภาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1-2222 ถึง SA1-2227
ในวันที่ 7 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 865
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชิต ศรีบุญ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

25 7.64

นายวิชัย ศรีบุญ
อ.ก.ปบ.(ก3) กฟผ.3
อ.ก.ปบ. 222. อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นศอ. กฟผ. 3
อก.บช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (KT6A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	12.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	865/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่	30 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.0 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.8 MW
4	ย้ายโหลด SAA INC.2 ไปจ่ายจาก SAA INC.1						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
7	SAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 2
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ SA1-KT6A ให้โหลดเป็น 0 MW.						
9	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
11	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
15	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
16	SAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 2
17	ย้ายโหลด SAA INC.2 กลับจาก SAA INC.1						
18	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
19	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 19717 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	24 มิถุนายน 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 07 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 07 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.