



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
2 ก.ค. 64

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ขาว ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดอาคารปฏิบัติการ.อพย. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 2 ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT2A	7 ก.ค. 64	08.00	16.30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดรั่ว	SN2-2222	SN2-2227
	SN2-UT1A กมพ.5					SN2-2212	SN2-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพงษ์ยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แผนก หัวหน้าแผนกจัดอาคารปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ดันดีเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศว.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SN2-UT1A
SN2-KT2A กมพ.5
SN2-2212
SN2-2217

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก SN2-2222 ถึง SN2-2227.
ในวันที่ 7 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 866

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย อธิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พงษ์ยุทธ สีขาว

29 มิ.ย. 64

สมชาย อธิวัฒน์
(ช่างเทคนิค)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กมล. ส.ก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อก.บช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจพ. 2 (สถานี -9MB2-)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 (กฟผ. SN2-KT2A) KT1A						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัด			ตามใบขอปฏิบัติงาน	866/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	30 มิถุนายน 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมษ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 21.23 MW.
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 16.38 MW.
4	ย้ายโหลด SMB02BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB01BVB-01 SMB 02 BVB-01 ลมพส						
5	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
6	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 2
7	SMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	INCOMING 2
8	SN2-2212 ลมพส	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้งชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13							
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	SN2-2217 ลมพส	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
18	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB	-	INCOMING 2
20	ย้ายโหลด SMB02BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB01BVB-01						
21	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	INCOMING 2
22	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
23	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 19719 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอดับไฟอุปกรณ์ 115 kv ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ :	02-590-5454
วันที่	24 มิถุนายน 2564	โทรสาร :	02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2	SN2-2212, 2217
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN2-K/2A (SN2-2222, 2227)	
		SN2-UT1A นมพร
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	
หมายเหตุ	-	

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 07 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 07 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.