



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ย. 64

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิวัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 2 ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT2A	8 ก.ค. 64	08.00	12.30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดรั่ว	SN2-2222	SN2-2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสลาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง 9N2-KT2A จาก 9N2-2222 ถึง 9N2-2227.
ในวันที่ 8 กค 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 867
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สลาพร ดันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

29 ส.ค. 64

นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
อ.ก.ปบ. แผนก.....

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. 3
อก.บช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี - 9MB -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯสมุทรสาคร 2 (กฟผ. SN2-KT2A) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ก.ค. 64 | เวลา | 08.00 น. ถึง 12.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 867/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 20.95 MW.
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 16.46 MW.
4	ย้ายโหลด SMB02BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB01BVB-01						
5	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
6	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 2
7	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	INCOMING 2
8	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้งชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13							
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
17	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
18	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB	-	INCOMING 2
20	ย้ายโหลด SMB02BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB01BVB-01						
21	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	INCOMING 2
22	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
23	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 19720 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kv ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	24 มิถุนายน 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2-2222, 2227)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธสัปดาห์ ที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน พุธสัปดาห์ ที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.